

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa i montaż 18 szt. drzwi zgodnie ze specyfikacją zawartą w poniższej Tabeli, w budynku Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie, przy ul. Pachońskiego 3 a. Budynek ten jest budynkiem biurowym, został oddany do użytku w lutym 2019r. i jest objęty 60-miesięczną gwarancją. Budynek jest 7-kondygnacyjny, ściany budynku wykonane są: z betonu, murowane (z cegły, silikatów, ceramiki, gazobetonu), gipsowo-kartonowe (wykończenie: farba, tapety), sufity podwieszane, nad sufitami podwieszanymi w korytarzu biegną tory kablowe. Przed złożeniem oferty zalecana jest wizja lokalna w celu wykonania dokładnego pomiaru oraz zapoznania się z niezbędną dla prawidłowej realizacji zamówienia dokumentacją powykonawczą budynku, w celu wyboru odpowiedniego systemu montażu. Z uwagi na to, że wszystkie drzwi będące przedmiotem zamówienia będą objęte kontrolą dostępu realizacja zamówienia będzie wymagała współpracy z Wykonawcą, który będzie realizował zamówienie w zakresie systemów kontroli dostępu.

Drzwi opisane w poz. 1-16 mają być zamontowane na kondygnacji + 1 (pierwsze piętro) i są to drzwi do pomieszczeń biurowych.

Drzwi opisane w poz. 17 mają być zamontowane na kondygnacji -1 (podziemie) i są to drzwi do magazynu broni.

Drzwi opisane w pozycji 18 mają być zamontowane na kondygnacji +1 (pierwsze piętro) i mają służyć wydzieleniu części korytarza (zamkniętej strefy).

Drzwi wraz z ościeżnicami, panelami, zamkami opisane w pkt. 1-17 powinny posiadać wskazaną w Tabeli odpowiednią klasę odporności na włamanie zgodnie z normą europejską obowiązującą w Polsce PN-EN 1627:2012. Na potwierdzenie wymaganej przez Zamawiającego klasy odporności na włamanie Wykonawca winien przedstawić odpowiednie Certyfikaty potwierdzające ww. właściwość. Certyfikat powinien być wystawiony przez jednostkę certyfikującą prowadzącą działalność w zakresie oceny zgodności (na podstawie ustawy z dnia 13.04.2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz.U. z 2019 r. poz. 544), która posiada dla tego zakresu badań aktywną akredytację Polskiego Centrum Akredytacji tj. Instytut Mechaniki Precyzyjnej.

Wykonawca powinien przedstawić dokumenty potwierdzające spełnianie przez drzwi, panele, naświetla odpowiedniej klasy odporności ogniowej.

Drzwi powinny posiadać wymagane przepisami Atesty, Aprobaty Techniczne, Deklaracje Zgodności i Świadectwa Dopuszczenia.

LP	Nr pokoju PR ⁽¹⁾ /AKT ⁽²⁾	Opis przedmiotu zamówienia	Ilość sztuk	Uwagi
1	1.01/239	1) drzwi stalowe, jednoskrzydłowe (prawe lub lewe), otwierane na zewnątrz z nadstawką stalową, panelem kancelaryjnym pod stropem lub nadmurowaniem; atestowane wraz z nadstawką, o zwiększonej odporności na włamanie - klasy RC2, pokryte obustronnie blachą o grubości min. 1,5 mm, przestrzeń pomiędzy arkuszami blachy wypełniona wełną mineralną, klasa odporności ogniowej EI30;	1	LEWE GAŁKO- KLAMKA
2	1.03/238		1	LEWE GAŁKO- KLAMKA
3	1.07/234		1	LEWE GAŁKO- KLAMKA

4	1.08/233	2) ościeżnica kątowna montowana na lico z murem, wykonana z blachy o grubości min. 2 mm, trzy blokady antywyważeniowe od strony zawiasowej, dwa zawiasy Ø 22 z łożyskami tocznymi; 3) drzwi wyposażone w zamek podklamkowy ROM2 w klasie 7 + defender z wkładką w klasie 6 klucz-klucz oraz zamek dodatkowy ROM 1 w klasie 7 z wkładką w klasie 6; 4) w drzwiach i ościeżnicy wykonany otwór pod kontaktron; 5) drzwi wyposażone w samozamykacz; 6) drzwi przystosowane do elektrozaczepu; 7) drzwi, ościeżnica i nadstawka stalowa -malowane proszkowo lakierem strukturalnym RAL 7024; 8) orientacyjne wymiary: - drzwi – 2050mm x 1050mm, - panel- 1410 mmx 1050mm.	1	LEWE GAŁKO- KLAMKA
5	1.09/232		1	LEWE GAŁKO- KLAMKA
6	1.10/231		1	LEWE GAŁKO- KLAMKA
7	1.11/230		1	LEWE GAŁKO- KLAMKA
8	1.12/229		1	PRAWE GAŁKO- KLAMKA
9	1.13/228		1	PRAWE GAŁKO- KLAMKA
10	1.14/227		1	PRAWE GAŁKO- KLAMKA
11	1.15/226		1	PRAWE GAŁKO- KLAMKA
12	1.50/251		1	LEWE GAŁKO- KLAMKA
13	1.04/237	1) drzwi stalowe, jednoskrzydłowe (prawe lub lewe), otwierane na zewnątrz z nadstawką stalową, panelem kancelaryjnym pod stropem lub nadmurowaniem; atestowane wraz z nadstawką, klasa RC4, pokryte obustronnie blachą o grubości min 1,5 mm, przestrzeń pomiędzy arkuszami blachy wypełniona wełną mineralną, klasa odporności ogniowej EI60; 2) ościeżnica kątowna montowana na lico z murem, wykonana z blachy o grubości 3 mm, trzy blokady antywyważeniowe od strony zawiasowej, trzy zawiasy Ø 22 z łożyskami tocznymi; 3) drzwi wyposażone w zamek podklamkowy rozporowy w klasie 7 + defender z wkładką w klasie 6 klucz-klucz oraz zamek dodatkowy ROM 1 w klasie 7 z wkładką w klasie 6; 4) w drzwiach i ościeżnicy wykonany otwór pod kontaktron; 5) drzwi wyposażone w samozamykacz; 6) drzwi przystosowane do elektrozaczepu; 7) drzwi, ościeżnica i nadstawka stalowa -malowane proszkowo lakierem strukturalnym RAL 7024; 8) orientacyjne wymiary: - drzwi 2050mm x 1050mm, - panel 1410mm x 1050mm.	1	LEWE GAŁKO-GAŁKA
14	1.05/236		1	LEWE GAŁKO-GAŁKA
15	1.06/235		1	LEWE GAŁKO-GAŁKA
16	1.59/243		1	PRAWE GAŁKO-GAŁKA
17	- 1.06/007	1) drzwi stalowe, jednoskrzydłowe, otwierane do wewnątrz, atestowane, klasa RC4, pokryte obustronnie blachą o grubości powyżej 2 mm, przestrzeń pomiędzy arkuszami blachy wypełniona wełną mineralną, klasa odporności ogniowej EI60;		LEWE GAŁKO/GAŁKA

		2) ościeżnica kątowna, wykonana z blachy o grubości 3 mm, trzy blokady antywyważeniowe od strony zawiasowej, trzy zawiasy Ø 22 z łożyskami tocznymi; 3) drzwi wyposażone w zamek podklamkowy rozporowy w klasie 7 + defender z wkładką w klasie 6 klucz-klucz oraz zamek dodatkowy ROM 1 w klasie 7 z wkładką w klasie 6; 4) w drzwiach i ościeżnicy wykonany otwór pod kontaktron; 5) drzwi wyposażone w samozamykacz; 6) drzwi przystosowane do elektrozaczepek; 7) drzwi i ościeżnica -malowane proszkowo lakierem strukturalnym RAL 7024; 8) drzwi wykonane na wymiar, przejście 94 cm; 9) drzwi od strony zewnętrznej powinny zawierać elementy do plombowania; 10) orientacyjne wymiary drzwi : 2080mmx1050mm. UWAGA !!! Drzwi mają być zamontowane w miejscu drzwi istniejących, jeżeli Wykonawca po wizji lokalnej potwierdzi możliwość zastosowania ościeżnic nakładkowych, których zastosowanie pozwoli na zachowanie klasy RC4 i ich przystosowanie do opisanej kontroli dostępu, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Jeżeli takie rozwiązanie nie jest możliwe w ramach realizacji zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do demontażu istniejących drzwi.		
18	Korytarz na poziomie +1 pomiędzy wejściem do pok. 1.50/251 a wejściem do pokoju 1.49/252	1) drzwi aluminiowe wewnętrzne, dwuskrzydłowe – niesymetryczne, otwierane na zewnątrz strefy, klasy P2A, klasa odporności ogniowej EI30; 2) brak progu + szczotka, 3) ze względu na wysokość konstrukcji wymagane jest dodatkowo naświetle górne, 4) System ALUPROF MB-45, Kolor profili – RAL 9016, 5) wypełnienie drzwi i naświetla– panel aluminiowy – biały - klasa P2A, odporność ogniowa EI30, 6) okucia antypaniczne nawierzchniowe na obu skrzydłach – od wewnątrz dźwignia antypaniczna(drażki w kolorze czerwonym), od zewnątrz stała gałka, zamek wpuszczany antypaniczny z funkcją E; 7) zawiasy nawierzchniowe, 8) samozamykacz biały szynowy (tylko skrzydło główne), 9) drzwi przystosowane do montażu jednego elektrozaczepek i dwóch kontaktronów, 10) orientacyjne wymiary: -drzwi – 1585mm x 2275mm - naświetle górne – 1585mm x 405		DŹWIGNIA ANTYPANICZNA STAŁA GAŁKA

(1) numer pokoju według dokumentacji projektowej,

(2) numer pokoju aktualny