



Kraków, dnia 25 sierpnia 2021 r.

**Małopolski Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej**
WZ.5595.436.1.2021.FC

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 869) oraz § 2 ust. 3a oraz § 207 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2019, poz. 1065 z późn. zm.), stosownie do art. 123 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 735), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15 lipca 2021 r. (data wpływu do tut. Komendy 19 lipca 2021 r.) inwestora: Krajowa Administracja Skarbowa, Izba Administracji Skarbowej w Krakowie, ul. Wiślna 7, 31-007 Kraków, reprezentowanego przez pełnomocnika: Pana Marcina Chryczyk, ul. Lubańskie 19, 34-452 Ochotnica Dolna, w sprawie uzgodnienia ekspertyzy technicznej w zakresie bezpieczeństwa pożarowego sporządzonej przez rzeczoznawców: budowlanego – mgr inż. Marian Florek; nr upr.: 73/98/R oraz ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych – mgr inż. Krzysztof Sołtys; upr. nr 637/2015, w związku z niespełnieniem wymagań bezpieczeństwa pożarowego w zakresie:

- ✓ obudowania klatki schodowej przeznaczonej do ewakuacji,
- ✓ zamknięcia drzwiami wyjść z pomieszczeń na drogi ewakuacyjne,
- ✓ zapewnienia możliwości ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnątrz budynku lub do sąsiedniej strefy pożarowej, bezpośrednio albo drogami ewakuacyjnymi,
- ✓ klasy odporności ogniowej elementów oddzielenia przeciwpożarowego oraz zamknięć znajdujących się w nich otworów (dot. elementów oddzielających pomieszczenia węzła ciepłowniczego, agregatu prądotwórczego i hydroforni),
- ✓ szerokości użytkowej biegów i spoczników schodów stałych,
- ✓ szerokości przejścia ewakuacyjnego,
- ✓ szerokości poziomej drogi ewakuacyjnej,
- ✓ szerokości drzwi w świetle stanowiących wyjście ewakuacyjne z pomieszczenia,
- ✓ szerokości drzwi stanowiących wyjście ewakuacyjne

z budynku Izby Administracji Skarbowej w Krakowie, zlokalizowanego przy al. Krasińskiego 11 b

wyrażam zgodę

na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, w sposób inny niż podany w § 245, § 236, § 232 w związku z § 209, § 68, § 237, § 242, § 239 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2019, poz. 1065 z późn. zm.), stosownie do wskazań opracowania pn.: „**Ekspertyza techniczna dotycząca budynku Izby Administracji Skarbowej w Krakowie, al. Krasińskiego 11 b, 31-111 Kraków (...)**”, z czerwca 2021 r., tj.:

1. Podział budynku na strefy pożarowe, w sposób wskazany w części opisowej i graficznej ekspertyzy technicznej.
2. Wyposażenie budynku w system sygnalizacji pożarowej (ochrona całkowita) z urządzeniami odbiorczymi alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych (tzw. „monitoring pożarowy”).

3. Wyposażenie systemu sygnalizacji pożarowej w urządzenia sygnalizacyjno – alarmowe podające komunikaty głosowe o zaistniałym zagrożeniu.
4. Wyposażenie dróg ewakuacyjnych w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne, o natężeniu światła co najmniej 2 lx.
5. Wyposażenie budynku w instalację wodociągową przeciwpożarową tj.: „hydranty 25” z węzłem półsztywnym o nominalnej średnicy węża 25 mm, w sposób wskazany w części graficznej ekspertyzy technicznej.
6. Wyposażenie budynku w gaśnice spełniające wymagania Polskich Norm, w sposób wskazany w części opisowej ekspertyzy technicznej.
7. Zamknięcia otworów szybu windy (dźwigu osobowego) drzwiami przeciwpożarowymi o klasie odporności ogniowej EI 30 z funkcją dymoszczelności, zgodnie z częścią graficzną ekspertyzy technicznej.
8. Oddzielenia pomieszczenia węzła ciepłowniczego, agregatu prądotwórczego i hydroforni elementami oddzielenia przeciwpożarowego, w sposób wskazany w części opisowej i graficznej ekspertyzy technicznej.
9. Przeprowadzania co najmniej raz w roku praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji ludzi z całego obiektu wraz z powiadomieniem Komendanta Miejskiego PSP w Krakowie o terminie przeprowadzenia przedmiotowych działań.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 107 § 4, w związku z art. 126 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, odstąpiono od uzasadnienia. Urządzenia przeciwpożarowe w obiekcie powinny być wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich użytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urządzenia prób i badań, potwierdzających prawidłowość ich działania. Jednocześnie informuję, iż wszystkie pozostałe wymagania obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych oraz z zakresu ochrony przeciwpożarowej, powinny być spełnione w sposób wprost z nich wynikający.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, ul. Podchorążych 38, 00-463 Warszawa, za pośrednictwem Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, ul. Zarzeczce 106, 30-134 Kraków w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia (art. 141 § 1 i § 2, art. 129 § 1 w związku z art. 144 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego). Wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia (art. 143 ustawy K.p.a.).

Na podstawie art. 127a w związku z art. 144 ustawy K.p.a w trakcie biegu terminu do wniesienia zażalenia strony mogą zrzec się prawa do wniesienia zażalenia wobec Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Z dniem doręczenia Małopolskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia zażalenia przez ostatnią ze stron postępowania, postanowienie staje się ostateczne i prawomocne.

Załączniki:

1. Informacja o ochronie danych osobowych.

Otrzymują :

1. Marcin Chryczyk
os. Lubańskie 19
34-452 Ochotnica Dolna (1 egz. Ekspertyzy),
2. a/a (1 egz. Ekspertyzy).

Do wiadomości:

1. Komenda Miejska PSP w Krakowie (1 egz. Ekspertyzy).



Małopolski Komendant Wojewódzki
 Państwowej Straży Pożarnej
 z up. *Stowicki*
 bryg. mgr inż. Piotr Stowicki
 zastępca
 Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego
 Państwowej Straży Pożarnej