



Kraków, marca 2024 roku

Sprawa:	Dostawa wraz z montażem Systemu Sygnalizacji Pożarowej (SSP) w budynku będącym w trwałym zarządzie Izby Administracji Skarbowej w Krakowie w Gorlicach, ul. Bardiowska 9
Znak sprawy:	1201-ILL-2.261.14.2024
Kontakt:	Referat Zamówień Publicznych e-mail: przetargi.ias.krakow@mf.gov.pl

WYJAŚNIENIA TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

Izba Administracji Skarbowej w Krakowie jako Zamawiający przekazuje wyjaśnienia treści Ogłoszenia o zamówieniu nr 1201-ILL-2.261.14.2024 na dostawę wraz z montażem Systemu Sygnalizacji Pożarowej (SSP) w budynku będącym w trwałym zarządzie Izby Administracji Skarbowej w Krakowie

PYTANIE 1:

Proszę o przesłanie projektu wykonawczego i weryfikację istniejącej dokumentacji.

ODPOWIEDŹ 1:

Dla instalacji sygnalizacji pożaru w budynku przy ul. Bardiowskiej 9 w Gorlicach nie został wykonany projekt wykonawczy a istniejąca dokumentacja nie była ponownie weryfikowana.

PYTANIE 2:

W dniu dzisiejszym opublikowane zostały odpowiedzi na pytania do przetargu.

Odpowiedz na pytanie nr. 2 wnosi więcej kontrowersji niż wyjaśnień, w związku z tym, przedstawiamy tylko niektóre zmiany w pomiędzy normą: PKN-CEN/TS 54-14:2006, obowiązującą w roku, w którym był montowany przedmiotowy system, a normą PKN-CEN/TS 54-14:2020-09, która obowiązuje dzisiaj.

Podkreślić należy, że poprzednia norma została wycofana, a nie uzupełniona o nowe zapisy.

Poniżej przykłady istotnych zmian:

	Promień detekcji	Wysokość montażu	Maks. odległość pomiędzy czujkami	Maks. odległość od ścian	Instalacja (jak/gdzie??)
Punktowa czujka optyczna	7,5 m 6,2 m	±12 m (do ±12m 16 m*)	±0,5 m 8,8 m	4,4 m	5% górnej wysokości pom. 10% górnej wysokości pom. (maks. 600 mm od stropu, min. 25mm**)
Czujka ciepła	5 m 4,5 m	0m 7,5 m dla A1 6 m dla A2 i innych	7 m 6,4 m	3,2 m	5% górnej wysokości pom. maks. 150 mm od stropu
Liniowa czujka optyczna	6,5 m 6,2 m	25 m (do 45 m przy czułości 35%***)	2 - 13 m		
Czujka zasysająca	6,2 m	12 m (zależnie od klasy i ilości otworów)	8,8 m		
Liniowa czujka ciepła	4,5 m	9 m dla A1 7,5 m dla A2 i innych	Zależnie od typu i długości linii		
Punktowa czujka płomienia	Zależnie od kąta otwarcia	45 m zależnie od klasy i lokalizacji	Zależnie od klasy		

*w przypadku szybkiego rozprzestrzeniania się pożaru i propagacji dymu

**dotyczy elementu czulego

***jeśli istnieją obawy dot. poduszki powietrznej – wykonać pożar testowy



- ROP powinien być zainstalowany na ścianie na wysokości od 1.2m do 1.6m od 0.9m do 1.4m (zalecane 1.2m) od podłóg

- Jeżeli pomieszczenie jest węższe niż 1,2m 1m czujkę należy instalować w obrębie środkowego pasa o szerokości 1/3 pomieszczenia tak blisko środka jak to możliwe

- Stropy z wykształceniami o wysokości mniejszej niż 10% wysokości pomieszczenia powinny być traktowane jak stropy płaskie

- Każde wykształcenie w stropie (np. belka stropowa) o wysokości większej niż 10% wysokości pomieszczenia powinno być rozpatrywane jak ściana.

W związku z tak szeroką zmianą w obowiązujących przepisach, oraz w związku z tym, że wymienione zostaną wszystkie urządzenia Systemu Sygnalizacji Pożarowej, przygotowanie nowej dokumentacji projektowej jest według nas konieczne do realizacji przedmiotowej inwestycji. Od tego systemu zależeć będzie bezpieczeństwo pożarowe obiektu, a przede wszystkim Państwa – pracowników Izby.

Mają na uwadze powyższe prosimy o wpisanie do wymogów zapytania/przetargu wykonania dokumentacji projektowej wraz z akceptacją przez rzeczoznawcę pożarowego.

ODPOWIEDŹ 2:

Przedmiotem zamówienia nie jest zaprojektowanie i wykonanie nowej instalacji sygnalizacji pożarowej a jedynie przywrócenie istniejącego systemu do pełnej sprawności poprzez zastąpienie uszkodzonych elementów.

Z up. Dyrektora
Izby Administracji Skarbowej w Krakowie
Monika Gąciarz
Zastępca Dyrektora
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Korespondencję otrzymują

1. Strona BIP IAS w Krakowie
2. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
3. a/a

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) pod adresem www.malopolskie.kas.gov.pl w zakładce Organizacja – Ochrona Danych Osobowych oraz w siedzibach organów Krajowej Administracji Skarbowej woj. małopolskiego na tablicach informacyjnych.