



Izba Administracji Skarbowej w Krakowie

Wydział Zarządzania i Administrowania
Nieruchomościami



UNP: 1201-24-037013

Sprawa: 1201-ILN.200.5.2023

Kontakt: Kazimierz Wojakowicz
tel.: +48 12 62 90 202
e-mail: kazimierz.wojakowicz@mf.gov.pl

Zapytanie ofertowe - uzupełnienie

dotyczy wymiany drzwi wewnętrznych w budynku Izby Administracji Skarbowej w Krakowie zlokalizowanym w Krakowie przy ul. Władysława Łokietka 20

Zamawiający w związku z wątpliwościami Wykonawcy wyrażonymi podczas wizji lokalnej wyjaśnia i uzupełnia opis przedmiotu zamówienia w sposób następujący:

- 1) drzwi powinny być wyposażone w:
 - a) samozamykacze;
 - b) dwa zamki z wkładką owalną;
 - c) okucia (klamki) stalowe, analogiczne jak pozostałe drzwi na tej kondygnacji;
- 2) kolor powierzchni skrzydeł drzwiowych powinien być analogiczny jak pozostałych drzwi na tej kondygnacji;
- 3) pozostałe drzwi na kondygnacji to drzwi stalowe dymoszczelne DFM DS, produkcji DFM Doors sp. z o.o. w kolorze: ościeżnica – RAL 7012 (basaltgrau), skrzydło – RAL 7035 (lichtgrau), wyposażone w klamki ze stali nierdzewnej i samozamykacze.

z up. Dyrektora
Izby Administracji Skarbowej w Krakowie
Monika Gąciarz
Zastępca Dyrektora
(podpisano podpisem elektronicznym)