EI30s DRZWI DO WYMIANY NA DRZWI EI30s

LEGENDA

- ŚCIANY ISTNIEJĄCE
- PROJEKTOWANE WYBURZENIA
- REI 60 ŚCIANY PROJEKTOWANE G–K REI60 SYSTEM HYBRYDOWY,DWUWARSTWOWY
- ODD MONTAŻ SYSTEMU ODDYMIANIA KL.SCHODOWEJ STEROWANIE ELEKTR.,WYPOSAŻONEGO W KLAPY ODDYM.,SIŁOWNIKI,SYSTEMOWE CZUJKI I CENTRALĘ.
- HP PROJEKTOWANE HYDRANTY WEWNĘTRZNE 25 Z WĘŻAMI PÓŁSZTYWNYMI
- EI30s PROJEKTOWANE DRZWI W KLASIE EI30s
- PROJEKTOWANE PRZEBICIA WYKONAĆ WG PROJEKTU KONSTRUKCJI

BUDYNEK SĄSIEDNI

PAS SZEROKOŚCI min. 2,0m Z MATERIAŁU NIEPALNEGO WEŁNA MINERALNA GR.13,0cm (0,032W/mK)

200

DOCIEPLENIE ŚCIAN STYROPIANEM GR.13,0cm(0,032W/mK) ZGODNIE Z PKT.10.2.2 OPISU (SZPIW51)

DOCIEPLENIE ŚCIAN STYROPIANEM GR.13,0cm(0,032W/mK) ORAZ OĆIEŻY OKIENNYCH ZGODNIE Z PKT.10.2.2 OPISU (SZPIW51)

PAS SZEROKOŚCI min. 2,0m Z MATERIAŁU NIEPALNEGO WEŁNA MINERALNA GR.13,0cm (0,032W/mK)

308

DOCIEPLENIE LICA SŁUPKÓW WEŁNĄ NIEPALNĄ GR.10,0cm(0,032W/mK) DOCIEPLENIE KASETONÓW PODOKIENNYCH WEŁNĄ NIEPALNĄ GR.13cm ORAZ OCIEPLENIE OŚCIEŻY WEŁNĄ ZGODNIE Z EKSPERTYĄ P.POŻ ORAZ ZGODNIE Z PKT.10.2.2 JAK I PKT. 10.3.2.6 OPISU (SZBO)

STACJA TAXO

W PASIE 8,0m IZOLACJA Z WEŁNY MINERALNEJ NIEPALNEJ

870

h=284(sufit podwieszany) P6 h=324

P7 h=450

h=241 Garaż

h=211 Garaż

PAS SZEROKOŚCI min. 2,0m Z MATERIAŁU NIEPALNEGO WEŁNA MINERALNA GR.13,0cm (0,032W/mK)

225

P9 h=450

P11 h=269

DOCIEPLENIE ŚCIAN STYROPIANEM GR.13,0cm(0,032W/mK) ORAZ OĆIEŻY OKIENNYCH ZGODNIE Z PKT.10.2.2 OPISU (SZPIW51)

DOCIEPLENIE ŚCIAN STYROPIANEM GR.13,0cm (0,032W/mK) ORAZ OĆIEŻY OKIENNYCH ZGODNIE Z PKT.10.2.2 OPISU (SZPIW51)

A

D1 90+30 200

D4 90+45 200 EI30s

KSERO

ODD

REI60 297

EI30s D5 90 200

h=296 (sufit podwieszany)

REI60 242

9x17 28

WINDA

D9 70 200 EI30s

WC h=272

EI30s PROJEKTOWANY HYDRANT 25 HP

EI30 80/200 istniejące

P5 h=327 P4 P3 P2 P1 h=335

Przyłącz gazu

241

43

D11 120 200 EI30s

D12 90 200 EI30s

P8

D10 90+30 200 EI30s

DOCIEPLENIE ŚCIAN BOCZNYCH ELEWACJI STYROPIANEM GR.13,0cm(0,032W/mK) ORAZ OCIEPLENIE OŚCIEŻY ZGODNIE Z PKT.10.2.2 OPISU (SZPIW510C)

DOCIEPLENIE ŚCIAN BOCZNYCH ELEWACJI STYROPIANEM GR.13,0cm(0,032W/mK) ORAZ OCIEPLENIE OŚCIEŻY ZGODNIE Z PKT.10.2.2 OPISU (SZPIW510C)

DOCIEPLENIE ŚCIAN PIWNIC STYROPIANEM GR.14,0cm(0,032W/mK) ORAZ OCIEPLENIE OŚCIEŻY ZGODNIE Z PKT.10.2.2 OPISU (SZPIW510C)

UWAGA!
Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.Podano wymiary uśrednione. Lokalnie wymiary mogą różnić się w stosunku do przedstawionych na rysunkach w zakresie plus / minus 5% z uwagi na różnice w grubościach kolejnych warstw tynków w zależności od lokalizacji w pomieszczeniu i krzywizny ścian istniejących. Zobowiązać wykonawcę aby przed wykonaniem elementów stalowych, ślusarek oraz stolarek wymiary sprawdził w naturze. Kanały wentylacyjne obudować w systemie suchej zabudowy w wymaganej kalsie odporności ogniowej.

KKAD Sp. z o.o.
UL.SIEWNA 23B/26 31-231 KRAKÓW
NIP: 9452194591 KRS: 0000617535 REGON: 364417608
www.kkad.pl
e-mail:biuro@kkad.pl
tel. 695 627 902

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM PRAWA AUTORSKIEGO I CHRONIONY JEST AUTORSKIMI PRAWAMI OSOBISTYMI ORAZ MAJĄTKOWYMI W CAŁOŚCI JAK I W CZĘŚCIACH JAKO "UTWÓR ARCHITEKTONICZNY, ARCHITEKTONICZNO–URBANISTYCZNY, URBANISTYCZNY" NA PODSTAWIE USTAWY Z DN. 4.02.1994 R. O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH, TEKST JEDNOLITY DZ. U. NR 90 Z 2006 R. POZ. 631. KOPIOWANIE JEDYNIE NA PODSTAWIE WYRAŹNEJ PISEMNEJ ZGODY AUTORA.

INWESTOR: SKARB PAŃSTWA–IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W KRAKOWIE UL. WIŚLNA 7 , 31–007 KRAKÓW

NAZWA INWESTYCJI:TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU IZBY ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W KRAKOWIE, UL.W.ŁOKIETKA 20

RZUT PIWNICY –1

PROJEKTOWAŁ.:		NR PROJEKTU 157/2017
arch. TOMASZ KOCEMBA MPOIA 006/2006	BRANŻA	ARCHITEKTURA
	STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY
	DATA	XII.2017
SPRAWDZIŁ.:	SKALA	1:100
arch.Anna Jarosz–Kućmierz MPOIA 031/2007	NR RYS.	3