

Kraków, 4 czerwca 2024 roku

Sprawa:	Naprawa oświetlenia ewakuacyjnego w budynkach Izby Administracji Skarbowej w Krakowie
Znak sprawy:	1201-ILZ.261.4.2024
Kontakt:	przetargi.ias.krakow@mf.gov.pl

Wykonawcy, którzy pobrali zapytanie ofertowe

WYJAŚNIENIA

w sprawie zapytania ofertowego dot. naprawy oświetlenia ewakuacyjnego w budynkach Izby Administracji Skarbowej w Krakowie

Zamawiający - Izba Administracji Skarbowej w Krakowie przekazuje pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami treści zapytania ofertowego nr 1201-ILL -2.261.24.2024:

PYTANIE:

W trakcie wizji lokalnej w obiekcie przy ul. Wadowickiej stwierdzono, że zainstalowane oprawy awaryjne to oprawy starego typu, spełniające rolę zarówno oświetlenia roboczego jak i awaryjnego. Obecnie takie oprawy nie są produkowane zatem wydaje się, że w miejsce nie działających aktualnie opraw należy zamontować certyfikowaną oprawę awaryjną oraz oprawę ledową oświetlenia roboczego/lub istniejącą oprawę przystosować do pracy stricte roboczej.

Prosimy uprzejmie o wyjaśnienie tej kwestii

ODPOWIEŹ:

W miejsce nie działających aktualnie opraw należy zamontować certyfikowaną oprawę awaryjną LED oraz dopuszcza się przystosowanie istniejącej oprawy do pracy stricte roboczej.

z wyrazami szacunku:

Korespondencję otrzymują:

- 1) Adresat (strona internetowa)
- 2) a/a