

Kraków, 29 maja 2024 roku

Sprawa:	Naprawa oświetlenia ewakuacyjnego w budynkach Izby Administracji Skarbowej w Krakowie
Znak sprawy:	1201-ILL-2.261.24.2024
Kontakt:	przetargi.ias.krakow@mf.gov.pl

Wykonawcy, którzy pobrali zapytanie ofertowe

WYJAŚNIENIA

w sprawie zapytania ofertowego dot. naprawy oświetlenia ewakuacyjnego w budynkach Izby Administracji Skarbowej w Krakowie

Zamawiający - Izba Administracji Skarbowej w Krakowie przekazuje pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami treści zapytania ofertowego nr 1201-ILL -2.261.24.2024:

PYTANIE 1:

Bardzo proszę o podanie wysokości pomieszczeń, w których mają być zainstalowane lampy.

ODPOWIEDŹ 1:

Wysokość pomieszczeń, w których mają być zainstalowane lampy: Kraków, ul. Wiślna 7 - do ok. 3,75m, pozostałe budynki do ok. 3,00 m. Większe wysokości występują na klatkach schodowych nawet do ok. 5 m.

PYTANIE 2:

Czy na obiektach jest system nadzoru nad opravami czy są to zwykłe oprawy z autotestem? Jeżeli jest system nadzoru to jakiego producenta.

ODPOWIEDŹ 2:

Lampy oświetlenia ewakuacyjnego są autonomiczne, nie podłączone do centrali.

z wyrazami szacunku:

Korespondencję otrzymują:

- 1) Adresat (strona internetowa)
- 2) a/a