



**Izba Administracji Skarbowej w  
Krakowie**

UNP: 1201-24-127527

Sprawa:	Roboty budowlane polegające na remoncie dachu budynku gospodarczego przy Al. Solidarności 5-9A w Tarnowie
Znak sprawy:	1201-ILZ.261.30.2024
Kontakt:	Referat Zamówień Publicznych e-mail:przetargi.ias.krakow@mf.gov.pl

**Wykonawcy  
biorący udział w postępowaniu**

**WYJAŚNIENIA DOT. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU**

na roboty budowlane polegające na remoncie dachu budynku gospodarczego przy Al. Solidarności 5-9A w Tarnowie

**PYTANIE**

Jaką wełnę mineralną należy zastosować do izolacji cieplnej i przeciwdźwiękowej, jakiej grubości i o jakich parametrach?

**ODPOWIEDŹ**

Zamawiający informuje, że izolacja przegrody poziomej tj. dachu powinna spełniać następujące minimalne warunki:

- I warstwa spodnia - wełna prasowana gr 0.10m o współczynniku  $U < 0,18$
- II warstwa wierzchnia - wełna prasowana gr 0.18 o współczynniku  $U < 0,13$

Z wyrazami szacunku

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a