



Kraków, dnia 30 stycznia 2018 r.

Skarbowa

**Izba Administracji
Skarbowej
w Krakowie**

1201-ILL-5.260.102.2017.3

Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej pzp na świadczenie usług konserwacji systemów bezpieczeństwa w obiektach Izby Administracji Skarbowej w Krakowie.

**WYJAŚNIENIA TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Izba Administracji Skarbowej w Krakowie jako Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 2 pzp, przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami dot. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr 1201-ILL-5.260.102.2017 z dnia 23.01.2018 r., zwanej dalej SIWZ.

Pytanie nr 1

W załączniku nr 1 do istotnych postanowień umowy czytamy, że przedmiot zamówienia obejmuje przeglądy jonizacyjnych (izotopowych) czujek dymu. Zgodnie z art. 4 ust 1 ustawy z dnia 29 listopada 2000 Prawo Atomowe (Dz.U. 2001 Nr 3 poz. 18 z póź. zm.) obsługę, montaż, demontaż oraz przekazanie do utylizacji izotopowych czujek dymu – zawierających źródła promieniotwórcze, mogą wykonywać jedynie firmy posiadające Zezwolenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistki. Również w Istotnych Postanowieniach Umowy stanowiących załącznik do SIWZ czytamy w § 15, że Wykonawca zobowiązany jest posiadać Zezwolenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistki na wykonywanie działalności polegającej na instalowaniu, stosowaniu i obsłudze urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze – izotopowych czujek dymu.

Czy zatem jednym z warunków udziału w postępowaniu jest posiadanie przez Wykonawcę wymaganego prawem, Zezwolenia Prezesa Państwowej Agencji Atomistki na wykonywanie działalności polegającej na instalowaniu, stosowaniu i obsłudze urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze – izotopowych czujek dymu oraz dołączenie jego kopii bądź stosownego oświadczenia do oferty czy Wykonawca nie musi spełniać żadnych wymagań w tym zakresie?

Odpowiedź 1:

Zgodnie z przepisami art. 4 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (t. j. Dz. U. z 2017 poz. 576 ze zm.) obsługa, montaż, demontaż, transport izotopowych czujek dymu wymaga zezwolenia wydanego przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki.

Ponieważ w niektórych obiektach objętych niniejszym postępowaniem występują czujki izotopowe, Zamawiający zawarł odpowiedni zapis w Istotnych Postanowieniach Umowy, stanowiących Załącznik Nr 10 do SIWZ:

„§ 15 Wykonawca zobowiązany jest posiadać zezwolenie na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące, o którym mowa w art. 4 ustawy Prawo atomowe (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 576 ze zm.), wydane przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki lub w zakresie działań związanych z narażeniem współpracować z podmiotem posiadającym takie zezwolenie.”

Obiekty, w których zastosowano czujki izotopowe oraz ich ilość wyszczególniono w Załączniku nr 1 do Istotnych Postanowień Umowy.

Niezależnie od zapisów zawartych w Istotnych Postanowieniach Umowy Wykonawca powinien realizować zamówienie zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z przepisami ustawy Prawo atomowe.

W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający nie określił konieczności wykazania posiadania przedmiotowego zezwolenia, jako warunku udziału w postępowaniu, w związku z czym nie żąda jego kopii ani stosownego oświadczenia w tym zakresie. Wykaz wszystkich oświadczeń lub dokumentów, które należy załączyć do oferty zamieszczono w Ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe wyjaśnienia nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia, a termin składania ofert, pozostaje bez zmian.

Zapisy SIWZ po uwzględnieniu wyjaśnień udzielonych przez Zamawiającego, pozostają bez zmian.

z up. Dyrektora
Izby Administracji Skarbowej w Krakowie

Ewa Mikiewicz – Wąsik
Zastępca Dyrektora

