

**Zestawienie i opis systemów bezpieczeństwa
w obiektach Izby Administracji Skarbowej w Krakowie
(dotyczy wszystkich części zamówienia)**

Lp.	Obiekt (jednostka, adres)	System	Opis
Część I			
1.	Urząd Skarbowy w Bochni ul. Gołębia 3 32-700 Bochnia	SSP	- rodzaj centrali: Polon Alfa 3800 - ilość oraz rodzaj czujek: 41 szt. optycznych, 4 szt. termiczne, 72 szt. izotopowe - ilość ROP: 14 - ilość, rodzaj sygnalizatorów: 6 szt. optyczno-akustycznych
		SSWiN	- typ centrali alarmowej: Orbit Pro RP 296 - czujka zbicia szyby: 12 szt. - czujka magnetycznego otwarcia: 2 szt. - czujka ruchu (PIR): 50 szt. - przycisk napadowy ręczny: 3 szt. - sygnalizator akustyczny: 10 (3 szt. zewnętrzne, 7 szt. wewnętrznych, sygnaliz. Opy. 3 szt.) - strefy dozoru: 8 stref - zasilanie podstawowe: sieciowe 220V - zasilanie awaryjne, czas pracy: akumulator 12V, ok. 24 h
		CCTV	- typ i rodzaj rejestratora: eX-90HD H264 DVR - łączny czas zapisu zdarzeń: 21 dni - pojemność dysku twardego: brak informacji - typ, rodzaj i ilość kamer wewnętrznych: 10 szt. (VCC-3912 - 8 szt, ShanyMTC 9302 - 2 szt.) - typ, rodzaj i ilość kamer zewnętrznych: VMC- 14A – 1 szt. - typ, rodzaj i ilość zastosowanych monitorów: Samsung B2430HD – 1 szt., B2430 – 2 szt. - zasilanie podstawowe: 230V/12V - zasilanie awaryjne, czas pracy: 30 min.
		KD	- typ i rodzaj centrali: nie dotyczy - łączny czas zapisu zdarzeń: nie dotyczy - pojemność dysku twardego: nie dotyczy - typ, rodzaj i ilość czytników: Roger PR 302 - obsługiwane pomieszczenia: zaplecze Sali obsługi podatnika - typ i rodzaj zamków elektronicznych: elektrozaczep - zasilanie podstawowe: 230V/12V - zasilanie awaryjne, czas pracy: ok. 24 h
2.	Urząd Skarbowy Kraków- Nowa Huta Małopolski Urząd Skarbowy os. Bohaterów Września 80 31-624 Kraków	DSO	- wzmacniacz KAC3060 - pulpit sterowniczy PSS96DT - zasilacz KAR6110 - głośniki 100 V 3W - 65 szt.
		SSP	- rodzaj centrali: Polon Alfa 4800 (budynek A) Polon Alfa 4100 (budynek B) - ilość oraz rodzaj czujek: 431 szt. optycznych, 20 szt. temperatury, - ilość ROP: 49 szt. - ilość, rodzaj sygnalizatorów: 26 szt. akustycznych
		SO	- centrala sterująco-zasilająca - 16 klap odcinających wentylacji pożarowej - 16 klap BelimoBelimo wentylacji pożarowej - 3 wentylatory wentylacji pożarowej Mathaws Yates
		SUG	Samodzielne urządzenia gaśnicze zamontowano w 4 pomieszczeniach: dwóch serwerowni, rozdzielni elektrycznej i centrali telefonicznej. W ich skład wchodzi: - 4 centrale automatycznego gaszenia Polon Alfa Ignis 1520, - 32 czujki optyczne,

Lp.	Obiekt (jednostka, adres)	System	Opis
			- 4 przyciski Stój gaszenie, - 4 przyciski Stop gaszenie, - 4 sygnalizatory optyczno-akustyczne, - zbiorniki z gazem FM-200.
		SSWiN	Budynek A: - typ centrali alarmowej: centrala DSC 6020 (obsługuje również archiwum) - ilość pętli dozorowych: brak informacji - czujka zbitcia szyby, ilość: brak - czujka magnetycznego otwarcia: 1 szt. - czujka ruchu (PIR) : 44 szt. - przycisk napadowy ręczny, ilość: 1 szt. - sygnalizator akustyczny, ilość: 1 szt. - strefy dozorowe -12 - zasilanie podstawowe: 230 V - zasilanie awaryjne, czas pracy: 12V, 12 godz. Budynek B: - typ centrali alarmowej: centrala DSC 4020 - ilość pętli dozorowych : brak informacji - czujka zbitcia szyby, ilość: brak - czujka magnetycznego otwarcia: 1 szt. - czujka ruchu (PIR) : 88 szt. - przycisk napadowy ręczny, ilość: 4 szt. - sygnalizator akustyczny, ilość: 1 szt. - strefy dozorowe – 4 strefy - zasilanie podstawowe: 230 V - zasilanie awaryjne, czas pracy: 12V, 12 godz.
		CCTV	Budynek A: - typ i rodzaj rejestratora: SAMSUNG SVR 1670 – 2 szt. - łączny czas zapisu zdarzeń: 1 rejestrator – brak danych, 2 rejestrator – 25 dni - pojemność dysku twardego: 1 rejestrator 1 TB, 2 rejestrator 2 TB - typ, rodzaj i ilość kamer wewnętrznych: 14 szt. kamer kolorowych 12 V + 2 kamery cz-b - typ, rodzaj i ilość kamer zewnętrznych: 2 kamery cz-b 230 V + 8 szt. kamer kolorowych 230 V + 1 kamera kolor 12 V - okablowanie systemu: kabel RG 59 - typ, rodzaj i ilość zastosowanych monitorów: 4 monitory LCD - zasilanie podstawowe: 230 V - zasilanie awaryjne, czas pracy: brak Budynek B: - typ i rodzaj rejestratora: karta wizyjna GV-650 - łączny czas zapisu zdarzeń: 64 dni - pojemność dysku twardego: 100 GB - typ, rodzaj i ilość kamer wewnętrznych: 6 szt. kolor - typ, rodzaj i ilość kamer zewnętrznych: 2 kamery cz/b 230V - okablowanie systemu: kabel RG 59 - typ, rodzaj i ilość zastosowanych monitorów: monitor CRT 1 szt. - zasilanie podstawowe: 230 V - zasilanie awaryjne, czas pracy: brak
		KD	Budynek A - typ i rodzaj centrali INTEGRA - łączny czas zapisu zdarzeń: nie dotyczy

Lp.	Obiekt (jednostka, adres)	System	Opis
			- pojemność dysku twardego: nie dotyczy - typ, rodzaj i ilość czytników: SOLAR – 10 szt. - obsługiwane pomieszczenia: portiernia, serwerownia VIP, serwerownia parter, sekretariat - typ i rodzaj zamków elektronicznych: elektrozaczepy AC/DC urządzeń - zasilanie podstawowe: 230 V - zasilanie awaryjne, czas pracy: 12 V, 12 godz. Budynek B: braksystemu
3.	Urząd Skarbowy w Proszowicach ul. M. reja 1 32-100 Proszowice	SSP	- rodzaj centrali: Polon Alfa 3800 - ilość oraz rodzaj czujek: 41 optycznych, 4 temperatury, 72 jonizacyjne - ilość ROP: 14 - ilość, rodzaj sygnalizatorów: 6 optyczno-akustycznych
		SSWiN	- typ centrali alarmowej: DSC PC4020 - czujka zbicia szyby: brak informacji - czujka magnetycznego otwarcia 8 szt - czujka ruchu (PIR) 36 szt - przycisk napadowy ręczny, ilość: 2 szt - sygnalizator akustyczny, ilość: 3 szt - strefy dozorowe: 8 stref - zasilanie podstawowe: 230V - zasilanie awaryjne, czas pracy – brak informacji
4.	Urząd Skarbowy w Wieliczce ul. Zamkowa 2 32-020 Wieliczka	SSP	- rodzaj centrali: Polon Alfa 3800 - ilość oraz rodzaj czujek: 41 optycznych, 4 temperatury, 72 jonizacyjne - ilość ROP: 14 - ilość, rodzaj sygnalizatorów: 6 optyczno-akustycznych
		SSWiN	- centrala: INTEGRA 128, 16 linii dozorowych - czujka zbicia szyby: 0 - czujka magnetycznego otwarcia: 2 - czujka ruchu (PIR): 70 - przycisk napadowy ręczny: 15 - sygnalizator akustyczny: 8 - strefy dozorowe, ilość i rodzaj pomieszczeń: 3 strefy dozorowe: pomieszczenie biurowe, skarbiec, informatycy - zasilanie podstawowe: 230 V - zasilanie awaryjne, czas pracy: 51 Ah 36 godz.
		SO	- centrala D+H - przycisk oddymiania – 2 szt. - przycisk przewietrzania – 2 szt. - okna oddymiające z siłownikami – 3 szt.
		CCTV	- typ i rodzaj rejestratora cyfrowy: rejestrator DVR 16 – kanałowy h.264, LAN - łączny czas zapisu zdarzeń: 17 dni - pojemność dysku twardego: 1 TB - typ, rodzaj i ilość kamer wewnętrznych: kamera kopułowa dzień/noc, rozdzielczość 600 linii w kolorze - 9 szt - typ, rodzaj i ilość kamer zewnętrznych: kamera zewnętrzna dzień/noc 700 linii z promiennikiem Ir - 2 szt - okablowanie systemu: tak - typ, rodzaj i ilość zastosowanych monitorów: monitor LCD 18,5, 1 szt - zasilanie podstawowe 12V/180mA - zasilanie awaryjne, czas pracy: brak
		KD	- typ i rodzaj centrali nie dotyczy - łączny czas zapisu zdarzeń nie dotyczy - pojemność dysku twardego nie dotyczy

Lp.	Obiekt (jednostka, adres)	System	Opis
			- typ, rodzaj i ilość czytników: kod dostępu, wejście magnetyczne - obsługiwane pomieszczenia: pomieszczenie informatyków, wejście do pokoju biurowego na Sali Obsługi Podatnika (wejście do kasy) - typ i rodzaj zamków elektronicznych: zaczep elektromagnetyczny, zwora elektroniczna - zasilanie podstawowe 230 V - zasilanie awaryjne, czas pracy -12 godzin
Część II			
5.	Urząd Skarbowy w Brzesku ul. Królowej Jadwigi 16 32-800 Brzesko	SSP	- rodzaj centrali: Polon Alfa 4100 - ilość oraz rodzaj czujek: 8 termicznych, 68 jonizacyjne - ilość ROP: 7 - ilość, rodzaj sygnalizatorów: 2 akustyczne
		SSWiN	- typ centrali alarmowej, ilość pętli dozorowych: GALAXY 512 Techom, ok. 100 elementów wejścia linii dostępu - czujka zbicia szyby, ilość: DL 500, 31 szt. - czujka magnetycznego otwarcia: brak urządzeń - czujka ruchu (PIR): MATCHTEC UP350T – 68 szt. - przycisk napadowy ręczny, ilość: 6 szt. - sygnalizator akustyczny, ilość: Satel SPL 2010 – 2 szt. - strefy dozorowe: 8 stref: - zasilanie podstawowe: 230V - zasilanie awaryjne, czas pracy: 24 h
		CCTV	- typ i rodzaj rejestratora: BCS DVR 1604LE-L - łączny czas zapisu zdarzeń: 14 dni - pojemność dysku twardego: 1TB - typ, rodzaj i ilość kamer wewnętrznych: dzieńno-nocne SDC 435 PH – 12 szt. - typ, rodzaj i ilość kamer zewnętrznych: GL 606/12V – 3 szt., kamera dzieńno/nocna monitor zoom x 27 obrotowa 360" 15-CD53W – 1 szt. - okablowanie systemu: WD75, OMY 3x1,5 2x1 - typ, rodzaj i ilość zastosowanych monitorów: LCD 40" i 19" - zasilanie podstawowe: 230V - zasilanie awaryjne, czas pracy: 30 min.
		KD	- typ i rodzaj centrali: brak urządzeń - łączny czas zapisu zdarzeń: nie dotyczy - pojemność dysku twardego: nie dotyczy - typ, rodzaj i ilość czytników: Roger PR 301 – 6 szt. - obsługiwane pomieszczenia: portiernia, sala operacyjna, strefa ograniczonego dostępu dla klientów, serwerownia - typ i rodzaj zamków elektronicznych brak urządzeń - zasilanie podstawowe: 230/12 - zasilanie awaryjne, czas pracy: 30 min.
6.	Urząd Skarbowy w Dąbrowie Tarnowskiej ul. Berka Joselewicza 5 33-200 Dąbrowa Tarnowska	SSP	- rodzaj centrali: Ingis 1000 - ilość oraz rodzaj czujek: 32 jonizacyjne, 2 termiczne - ilość ROP: 4 - ilość, rodzaj sygnalizatorów: 3 akustyczne
		SSWiN	- typ centrali alarmowej: Rokonet RP296MA - czujka magnetycznego otwarcia: 1 szt. - czujka ruchu (PIR): 36 szt. - przycisk napadowy ręczny, ilość: 1 szt. - sygnalizator akustyczny, ilość: 2 szt. - strefy dozorowe: 2 - zasilanie podstawowe 230V - zasilanie awaryjne, czas pracy: 24V, 24h

Lp.	Obiekt (jednostka, adres)	System	Opis
7.	Urząd Skarbowy w Gorlicach ul. Bardiowska 9 38-300 Gorlice	DSO	- wzmacniacz Bosch Praesideo – 6 szt. - pulpit sterowniczy – 2szt. - zasilacz sieciowy – 1 szt. - głośniki 6W – 95 szt.
		SSP	- rodzaj centrali: GE Security FP 2864 - ilość oraz rodzaj czujek: 274 jonizacyjne, 6 termicznych - ilość ROP: 12 - ilość, rodzaj sygnalizatorów: brak (DSO)
		SO	- centrale Mercor MCR 9705 – 2 szt. - przyciski oddymiania – 4 szt. - przyciski przewietrzania – 2 szt. - klapy oddymiające z siłownikami – 2 szt. - klapy ocinające GRYFIT LX-4 – 6 szt.
		SSWiN	- typ centrali alarmowej: Galxy Dimension 520 - czujka zbitcia szyby, ilość: GS913N szt. 17 - czujka magnetycznego otwarcia: brak - czujka ruchu (PIR): PIR - IR110B - szt. 63, sufitowa EV669 - szt. 2, PIR z antymaskingiem EV455-AM - szt. 23, PIR kurtyna 25 m EV525P – szt. 6 - czujka wibracyjna OPTEX VIBRO szt. 6 - przycisk napadowy ręczny, naścienny: szt. 7 - przycisk napadowy bezprzewodowy AN 200: szt. 4 - sygnalizator akustyczny: brak - strefy dozorowe, ilość i rodzaj 2 - zasilanie podstawowe: 230 V - zasilanie awaryjne, czas pracy: akumulator 12V 17Ah – szt. 10
		CCTV	- typ i rodzaj rejestratora DHR-1600B0150A 16 kanałowy - łączny czas zapisu zdarzeń: brak informacji - pojemność dysku twardego: brak informacji - typ, rodzaj i ilość kamer wewnętrznych: obrotowa kopułowa VG4-313-CTS - szt. 1, kamera kolor LTC0455/11 – szt. 12 - typ, rodzaj i ilość kamer zewnętrznych: kamera DN540 linii, mech LTC0495/1 – szt. 3 - typ, rodzaj i ilość zastosowanych monitorów: 19” LCD UML-191-90 – 2 szt. - zasilanie podstawowe: 230 V - zasilanie awaryjne, czas pracy: brak informacji
		KD	- typ i rodzaj centrali: Galaxy Dimension 520 - łączny czas zapisu zdarzeń: brak - pojemność dysku twardego: brak - typ, rodzaj i ilość czytników: czytnik zbliżeniowy kart Micromax MX11/04 – 9 szt. - obsługiwane pomieszczenia: wejście do budynku od strony parkingu dla pracowników; wejście na piętra od strony wejścia głównego; przejście na poziomie parteru; 2 wejścia do pomieszczeń informatyki; wejście do pomieszczenia 215; wejście do pomieszczenia 214 (dawna kancelaria materiałów zastrzeżonych); - typ i rodzaj zamków elektronicznych: przycisk wyjścia – 6 szt. - manipulator – 4 szt. - domofon Elfon – 2 szt. - wideodomofon kolor Commax CDV50P/DRC40CK – 2 szt. - elektrozaczepy rewersyjne – 6 szt. - zasilanie podstawowe 230V - zasilanie awaryjne: 12V 17Ah – 10 szt.

Lp.	Obiekt (jednostka, adres)	System	Opis
8.	Pierwszy Urząd Skarbowy w Tarnowie ul. Lwowska 72-96A 33-100 Tarnów	SSP	- rodzaj centrali: Polon Alfa Telsap - rodzaj oraz ilość czujek: izotopowe – 38 szt., optyczne 4 szt. - ilość ROP: 10 szt. - ilość, rodzaj sygnalizatorów: 0
		SO	- centrala Mercor MCR 9705 - przyciski oddymiania – 4 szt. - przyciski przewietrzania – 0 szt. - okna oddymiające z siłownikami – 7 szt.
		SSWiN	- typ centrali alarmowej, ilość pętli dozorowych: RP 128MA, 128 lini dozorowych - czujka zbiccia szyby, ilość: 16 szt. - czujka magnetycznego otwarcia: 4 szt. - czujka ruchu (PIR): 50 szt. - przycisk napadowy ręczny, ilość: 3 szt. - sygnalizator akustyczny, ilość: 4 szt. - strefy dozorowe: 8 szt. - stacja zewnętrznego przekazywania sygnałów: linia telefoniczna + droga radiowa - zasilanie podstawowe 230V - zasilanie awaryjne, czas pracy: 24h
		CCTV	- typ i rodzaj rejestratora: BCS Digital Video Recorder Model: BCS-DVR1604Q-II, 3Tb – 16 kamer podpiętych, Siemens Sistore Model: AX16250/200, 500GB – 5 kamer podpiętych. - łączny czas zapisu zdarzeń: wg. ustawień - obecnie min. 14 dni - typ, rodzaj i ilość kamer 15 szt. Siemens CCBC-134MP/230V, obiektyw CLVD-1314 3,5-8 mm, kamery zewnętrzne 5 szt. Siemens CCBC-134MP/230V, obiektyw CLVD-1314 3,5-8 mm, obudowa zewnętrzna EF GL 618H/230, kamera zewnętrzna obrotowa – 1 szt. - okablowanie systemu: YWD75ekw, OMY3x1,5 UTP 4x2x0,5 kat. 5e - typ, rodzaj i ilość zastosowanych monitorów: Samsung Model: UE40H5003AK, Samsung Model: UE40H5000AW, Novus Model: NVM-622LCD – 2 szt., pulpit sterujący. - zasilanie podstawowe 230V - zasilanie awaryjne, czas pracy: zasilacz UPS (z baterią akumulatorów Eaton Powerware PW 5125 EBM-48), 30 minut
9.	Drugi Urząd Skarbowy w Tarnowie Al. Solidarności 5-9B 33-100 Tarnów	SSWiN	- typ centrali alarmowej: PROSYS 128 (RISCO GROUP) - czujka zbiccia szyby, ilość: 18 szt. - czujka magnetycznego otwarcia: 3 szt. - czujka ruchu (PIR): 71 szt. - przycisk napadowy ręczny, ilość: 2 szt. - sygnalizator akustyczny, ilość: 2 szt. - stacja zewnętrznego przekazywania sygnałów: urządzenie przekazujące sygnał dostarczone przez firmę świadczącą usługę monitoringu - zasilanie podstawowe: 230V - zasilanie awaryjne, czas pracy: akumulator, brak danych
		CCTV	- typ i rodzaj rejestratora BCS-DVR 1608H-960-II - łączny czas zapisu zdarzeń: ok. 14 dni - typ, rodzaj i ilość kamer zewnętrznych: 4 szt. - okablowanie systemu: WD74 OMY 2x1 - typ, rodzaj i ilość zastosowanych monitorów: 1 szt. LG 42LS56000, 2 szt. SIEMENS CMCC 1525 - zasilanie podstawowe: 230V

Lp.	Obiekt (jednostka, adres)	System	Opis
			- zasilanie awaryjne: UPS FIDELTRONIK ARES 3000 + FIDELTRONIK MB 4814, czas pracy - brak danych
		KD	- typ i rodzaj centrali: ROGER - łączny czas zapisu zdarzeń: brak danych - pojemność dysku twardego: brak danych - typ, rodzaj i ilość czytników: PR 302 i PR 402 - 9 szt. - obsługiwane pomieszczenia: zaplecze Sali Obsługi Podatników, pomieszczenia kserokopiarek, wejście do piwnicy - typ i rodzaj zamków elektronicznych: brak informacji - zasilanie podstawowe: 230V - zasilanie awaryjne, czas pracy: akumulator, brak danych
Część III			
10.	Pierwszy Urząd Skarbowy Kraków ul. Rzemieślnicza 20 30-363 Kraków	SSP	- rodzaj centrali: Aritech 1216 C-18 - rodzaj oraz ilość czujek: 131 optycznych, 1 termiczna - ilość ROP: 14 - ilość, rodzaj sygnalizatorów: 6 akustycznych
		SO	- centrala D+H RZN 4402/04-K - przyciski oddymiania – 8 szt. - przyciski przewietrzania – 8 szt. - okna oddymiające z siłownikami – 2 szt.
		SSWiN	- typ centrali alarmowej, ilość pętli dozorowych INTEGRA STAEL 128 - czujka zbiccia szyby, ilość INDIGO (SATEL) – 10 szt. - czujka magnetycznego otwarcia MCH73 (Alarmtech) – 3 szt. - czujka ruchu (PIR) LC100 (DSC) – 103 szt; RK800Q0G3 – 4 szt. - przycisk napadowy ręczny, ilość – PASPISS – 3 szt. - sygnalizator akustyczny, ilość SPW100 (SATEL) – 5 szt.; SP402- 1 szt - strefy dozorowe, ilość - 3 strefy - stacja zewnętrznego przekazywania sygnałów nadajnik GSM, linia telefoniczna - zasilanie podstawowe –230VAC/50Hz na indywidualnym przyłączy z tablicy rozdzielczej - zasilanie awaryjne, czas pracy – bezobsługowe akumulatory żelowe; 36h /15 min.
		CCTV	- typ i rodzaj rejestratora – BSC 1604LEA – 2 szt. - łączny czas zapisu zdarzeń - zmienny - pojemność dysku twardego – 7600 GB (x2) - typ, rodzaj i ilość kamer wewnętrznych: VACC1745H – 20 szt. - typ, rodzaj i ilość kamer zewnętrznych: VACC 1745H – 6 szt, ZC-DNT4039 GANZ – 1 szt. - okablowanie systemu – kabel koncentryczny 750 OHM - typ, rodzaj i ilość zastosowanych monitorów – SAMSUNG SMT 1723 – 2 szt; SAMSUNG SMT 1923 – 2 szt - zasilanie podstawowe – 230 VAC/50Hz - zasilanie awaryjne, czas pracy: 5-15 min.
		KD	- typ i rodzaj centrali – nie posiada - łączny czas zapisu zdarzeń – nie zapisuje zdarzeń - pojemność dysku twardego – nie posiada - typ, rodzaj i ilość czytników -10 - obsługiwane pomieszczenia, serwerownia-1 szt, kancelaria tajna-1szt, ogólny IVp.-1 szt,kasa-1szt, pom.na parterze-1 szt., pomieszczenia socjalne-5 szt. - typ i rodzaj zamków elektronicznych – elektrozaczepy 12V na prąd stały

Lp.	Obiekt (jednostka, adres)	System	Opis
			- zasilanie podstawowe – 12 V - zasilanie awaryjne, czas pracy - zasilacze 12V/2A/7Ah (na parterze wspólnie z RCP) - przy sprawnym akumulatorze ok 20h
11.	Urząd Skarbowy Kraków-Krowodrza Urząd Skarbowy Kraków-Prądnik Urząd Skarbowy Kraków-Śródmieście Drugi Urząd Skarbowy Kraków ul. Krowoderskich Zuchów 2, 31-272 Kraków	SSP	- rodzaj centrali: Ignis 1240, Polon Alfa 3800 - rodzaj oraz ilość czujek: 5 optycznych, 56 termicznych, 87 jonizacyjnych - ilość ROP: 25 - ilość, rodzaj sygnalizatorów: brak
		SO	- centrale: Steuerzentrale BSS 9/2M – 2 szt. - Mercor MCR 9705 – 1 szt. - przyciski oddymiania – 5 szt. - przyciski przewietrzania – 3 szt. - okna oddymiające z siłownikami – 3 szt.
		SSWiN	Budynek A: - typ centrali alarmowej: Satel INTEGRA 128 - ilość pętli dozorowych: 2 - czujka zbicia szyby, ilość: 5 - czujka magnetycznego otwarcia: 11 - czujka ruchu (PIR): 50 - przycisk napadowy ręczny, ilość: 7 - czujka temperatury: 3 - sygnalizator akustyczny, ilość: 8 - strefy dozorowe - 8, - stacja zewnętrznego przekazywania sygnałów: DYSKAM-EKOTRADE - zasilanie podstawowe: 230 V - zasilanie awaryjne, czas pracy: 12V, 12 godz. Budynek B: - typ centrali alarmowej: GALAXY G512 - ilość pętli dozorowych : 3 - czujka zbicia szyby, ilość: 6 - czujka magnetycznego otwarcia: 8 - czujka ruchu (PIR) : 43 - czujka sejsmiczna: 16 - przycisk napadowy ręczny, ilość: 6 - czujka temperatury: 1 - sygnalizator akustyczny, ilość: 8 - strefy dozorowe: 6, - stacja zewnętrznego przekazywania sygnałów: DYSKAM-EKOTRADE - zasilanie podstawowe: 230 V - zasilanie awaryjne, czas pracy: 12V, 12 godz.
		CCTV	Budynek A i B: - typ i rodzaj rejestratora: BCS-CVR1601-IV – 2 sztuki - łączny czas zapisu zdarzeń: ok 5 tyg. - pojemność dysku twardego: brak informacji - typ, rodzaj i ilość kamer wewnętrznych: 12 szt. kamer kolorowych i 4 szt. kamer czarno-białych - typ, rodzaj i ilość kamer zewnętrznych: 5 szt. kamer kolorowych 5 szt. kamer czarno-białych - okablowanie systemu: mieszane – skrętka UTP, RG59 - typ, rodzaj i ilość zastosowanych monitorów: 2 x Manta LED TV 40" DVB-T/C MPEG4 model LED 4004 - zasilanie podstawowe: mieszane 230V, 24V, 12V - zasilanie awaryjne, czas pracy: brak
		KD	Budynek A: - typ i rodzaj centrali PRMASTER

Lp.	Obiekt (jednostka, adres)	System	Opis
			- łączny czas zapisu zdarzeń: nie da się określić-uzależniony od ilości zdarzeń - pojemność dysku twardego: nie dotyczy - typ, rodzaj i ilość czytników: ROGER 1 szt, - obsługiwane pomieszczenia: serwerownia pok. 410, 329, 316, 701 - typ i rodzaj zamków elektronicznych: elektrozaczepy AC/DC, zwory elektromagnetyczne - zasilanie podstawowe: 230 V - zasilanie awaryjne, czas pracy: 12 V, 12 godz. Budynek B: - typ i rodzaj centrali PRMASTER, GALAXY - łączny czas zapisu zdarzeń nie da się określić: uzależniony od ilości zdarzeń - pojemność dysku twardego: nie dotyczy - typ, rodzaj i ilość czytników- ROGER 1 szt, - GALAXY MAX 1 szt. - obsługiwane pomieszczenia: serwerownia - typ i rodzaj zamków elektronicznych: elektrozaczepy AC/DC - zasilanie podstawowe: 230 V - zasilanie awaryjne, czas pracy: 12 V, 12 godz.
12.	Urząd Skarbowy w Miechowie ul. Stanisławy Daneckiej 1 32-200 Miechów	SSP	- rodzaj centrali: Polon Alfa CSP-35 - rodzaj oraz ilość czujek: 22 izotopowe, 3 optyczne, 2 temperatury - ilość ROP: 5 - ilość, rodzaj sygnalizatorów: 1 akustyczny
		SSWiN	- typ centrali alarmowej: PC4020 - czujka zbiccia szyby, ilość: 2 szt - czujka magnetycznego otwarcia: 6 szt - czujka ruchu (PIR): 18 szt - przycisk napadowy ręczny, ilość: 2 szt - sygnalizator akustyczny, ilość: 2 szt - strefy dozorowe, ilość i rodzaj pomieszczeń 6 stref - stacja zewnętrznego przekazywania sygnałów: brak - zasilanie podstawowe: 230V - zasilanie awaryjne, czas pracy: akumulator 12V, brak danych
13.	Urząd Skarbowy w Olkuszu ul. Budowlanych 2 32-300 Olkusz	SSP	- rodzaj centrali: Polon Alfa CSP-35 - rodzaj oraz ilość czujek: 54 izotopowe, 20 optycznych - ilość ROP: 9 - ilość, rodzaj sygnalizatorów: 0
		SO	- centrala: system podłączony do centrali SSP - przyciski oddymiania – 2 szt. - przyciski przewietrzania – 0 szt. - okno oddymiające z siłownikiem – 1 szt.
		SSWiN	Budynek główny: - typ centrali alarmowej, XL-4 FB II - czujka ruchu (PIR) 58 - sygnalizator akustyczny, ilość 1 - strefy dozorowe, ilość 44 - stacja zewnętrznego przekazywania sygnałów: nie dotyczy - zasilanie podstawowe 230 V - zasilanie awaryjne, czas pracy 12 godzin Budynek sali obsługi: - typ centrali alarmowej, centrala w budynku głównym

Lp.	Obiekt (jednostka, adres)	System	Opis
			- czujka ruchu (PIR) 8 - przycisk napadowy ręczny, ilość 2 - sygnalizator akustyczny, ilość 1 - stacja zewnętrznego przekazywania sygnałów: nie dotyczy Budynek zaplecza - typ centrali alarmowej Elmes CB32 podłączona do centrali w budynku głównym - czujka magnetycznego otwarcia 1 - czujka ruchu (PIR) 12 - strefy dozoru: 1 strefa - stacja zewnętrznego przekazywania sygnałów: nie dotyczy - zasilanie podstawowe 230 V - zasilanie awaryjne, czas pracy 12 godzin
		CCTV	Budynek główny - typ i rodzaj rejestratora BCS-DVR1604 LE-L - łączny czas zapisu zdarzeń 1,5 m-ca - pojemność dysku twardego jeden dysk 2TB, drugi dysk 1 TB - typ, rodzaj i ilość kamer wewnętrznych: kamera kolorowa CDR0305N – szt. 3 i kamera czarno-biała T-313C – szt. 6 - typ, rodzaj i ilość kamer zewnętrznych kamera kolorowa GC-T560IR40 – 3 szt. - okablowanie systemu standardowe - typ, rodzaj i ilość zastosowanych monitorów: monitor kolorowy VTVISION VTV-LCD-19 - zasilanie podstawowe 230 V - zasilanie awaryjne, czas pracy: zasilanie elektryczne rezerwowe Budynek sali obsługi: - typ, rodzaj i ilość kamer wewnętrznych kamera kolorowa CDR0305N – szt. 2 - okablowanie systemu standardowe współosiowe Budynek zaplecza: - brak systemu
		KD	Budynek główny: - typ i rodzaj centrali nie dotyczy - łączny czas zapisu zdarzeń nie dotyczy - pojemność dysku twardego nie dotyczy - typ, rodzaj i ilość czytników nie dotyczy - obsługiwane pomieszczenia nie dotyczy - typ i rodzaj zamków elektronicznych zamek szyfrowy SL 1000B – szt. 11 - zasilanie podstawowe 12 V - zasilanie awaryjne, czas pracy 12 godzin Budynek sali obsługi - - typ i rodzaj centrali nie dotyczy - łączny czas zapisu zdarzeń nie dotyczy - pojemność dysku twardego nie dotyczy - typ, rodzaj i ilość czytników nie dotyczy - obsługiwane pomieszczenia nie dotyczy - obsługiwane pomieszczenia nie dotyczy - typ i rodzaj zamków elektronicznych zamek szyfrowy SL 1000B – szt. 1 - zasilanie podstawowe 12 V - zasilanie awaryjne, czas pracy 12 godzin

Lp.	Obiekt (jednostka, adres)	System	Opis
			Budynek zaplecza - brak systemu
Część IV			
14.	Izba Administracji Skarbowej w Krakowie ul. Wiślna 7 31-007 Kraków	SSP	- rodzaj centrali: Polon Alfa 4900 - rodzaj oraz ilość czujek: 124 optyczne, 2 temperatury - ilość ROP: 11 - ilość, rodzaj sygnalizatorów: 5 akustycznych
		SO	- centrala MCR Mercor - klapy oddymiające – 2 szt. - okna oddymiające z siłownikami – 2 szt. - przyciski oddymiania – 5 szt. - przyciski przewietrzania – 3 szt.
		SSWiN	- typ centrali alarmowej: Integra -64, - ilość pętli dozorowych; 61 szt - czujka zbicia szyby, ilość: 9 szt - czujka magnetycznego otwarcia: 1 szt - czujka ruchu (PIR) 50 szt. - przycisk napadowy ręczny, ilość: 2 szt. - sygnalizator akustyczny, ilość 3 szt. - strefy dozorowe, ilość i rodzaj pomieszczeń: 15 (ciągi komunikacyjne, pomieszczenia specjalne) - stacja zewnętrznego przekazywania sygnałów; dwutorowy - zasilanie podstawowe: 230 V - zasilanie awaryjne, czas pracy: 3 akumulatory 12V/7 AH
		CCTV	- typ i rodzaj rejestratora: SIMENS AX16 - łączny czas zapisu zdarzeń: 7 dni - pojemność dysku twardego: 250 GB - typ, rodzaj i ilość kamer wewnętrznych: 9 szt. SIMENS - typ, rodzaj i ilość kamer zewnętrznych: brak - zasilanie podstawowe 230 V - zasilanie awaryjne, czas pracy: UPS
		KD	- typ i rodzaj centrali: nie dotyczy - łączny czas zapisu zdarzeń: nie dotyczy - pojemność dysku twardego: nie dotyczy - typ, rodzaj i ilość czytników: magnetyczny – 1 szt. - typ i rodzaj zamków elektronicznych: zaczep elektromagnetyczny - obsługiwane pomieszczenia: pomieszczenie informatyków - zasilanie podstawowe 230 V - zasilanie awaryjne, czas pracy -12 godzin
15.	Urząd Skarbowy Kraków- Podgórze Izba Administracji Skarbowej w Krakowie ul. Wadowicka 10 30-415 Kraków	SSWiN	- typ centrali alarmowej: CA 256 INTEGRA, klawiatura INT-KLCD-S-GR, klawiatura sieciowa INT-S-GR, moduł CA64E - szt.7, moduł CA64EPS - szt.7 - czujka zbicia szyby, ilość: brak - czujka magnetycznego otwarcia: brak - czujka ruchu (PIR) : 104 - przycisk napadowy ręczny, ilość: 2 szt - sygnalizator akustyczny, ilość: 2 szt - strefy dozorowe - 3, - ilość i rodzaj pomieszczeń : - serwerownia p. 525, 423, pozostała część budynku - stacja zewnętrznego przekazywania sygnałów: tak - dwutorowo - zasilanie podstawowe: 230 V - zasilanie awaryjne, czas pracy: akumulatory 17 Ah/12V szt.8, 12 godz.
		CCTV	- typ i rodzaj rejestratora: NOVUS B-SERIES – 3 szt. - łączny czas zapisu zdarzeń: 3 miesiące

Lp.	Obiekt (jednostka, adres)	System	Opis
			- pojemność dysku twardego: 1 rejestrator – 2 x 1TB, 2 rejestrator – 2 x 750 GB, 3 rejestrator – 2 x 750 GB - typ, rodzaj i ilość kamer wewnętrznych: 28 kamer kolorowych MS 1134C - typ, rodzaj i ilość kamer zewnętrznych: 8 kamery MS 1134C - okablowanie systemu: kabel wizyjny 2 x WL75 - typ, rodzaj i ilość zastosowanych monitorów: monitory SAMSUNG 19" szt.1, EIZO 22" szt.2 - zasilanie podstawowe: 230 V - zasilanie awaryjne, czas pracy: UPS ok 1 godz.
		KD	Brak systemu
16.	Urząd Skarbowy Kraków- Stare Miasto ul. Grodzka 65 31-001 Kraków	SSP	- rodzaj centrali: Polon Alfa 4900 - rodzaj oraz ilość czujek: DOR 4046 – 193 szt., TUN 4046 – 10 szt., DIO4046 – 58 szt., DYR. 4046 – 33 szt. - ilość ROP: 43 szt. - ilość, rodzaj sygnalizatorów: 58 szt. optyczno-akustycznych
		SO	- centrale RZN 4408-K i UCS 6000 - przyciski oddymiania: odpowiednio 3 szt. i 2 szt. - przyciski przewietrzania: 1 szt. i 1 szt. - okna lub klapy oddymiające z siłownikami: 1 szt. D+H i 1 szt. MCR - klapy odcinające: 20 szt.MCR, 4 szt. V 370, 4 szt. RK 370
		SSWiN	Oficyna: - typ centrali alarmowej: SATEL INTEGRA-128 - czujka zbitcia szyby, ilość: 3 szt. - czujka magnetycznego otwarcia: 1 szt. - czujka ruchu (PIR) : 1 szt. - przycisk napadowy ręczny, ilość: 5 szt. - sygnalizator akustyczny, ilość: 7 szt. - strefy dozorowe - 12, - ilość pomieszczeń: 12 Budynek frontowy: - typ centrali alarmowej:: INTEGRA 128 PLUS - ilość pętli dozorowych: 91 wykorzystanych petli dozorowych - czujka zbitcia szyby, ilość: 1 szt. - czujka magnetycznego otwarcia: brak - czujka ruchu (PIR) : brak informacji - przycisk napadowy ręczny, ilość: brak - sygnalizator akustyczny, ilość: 1 zewnętrzny, 1 wewnętrzny - strefy dozorowe – 6 - ilość i rodzaj pomieszczeń: pomieszczenia specjalne, ciągi komunikacyjne - stacja zewnętrznego przekazywania sygnałów: brak - zasilanie podstawowe: 230 V - zasilanie awaryjne, czas pracy: 24 godz.
		CCTV	Oficyna: - typ i rodzaj rejestratora: APER PDR-M5016 2 szt. - łączny czas zapisu zdarzeń: 1 rejestrator – 14 dni - pojemność dysku twardego: 1 rejestrator 2x 750 GB - typ, rodzaj i ilość kamer wewnętrznych: 12 kamer APER VACC-1625H, 6 kamer APER VACC-1612H310 - typ, rodzaj i ilość kamer zewnętrznych: brak - okablowanie systemu: CAMSET 50, CAMSET 100 - typ, rodzaj i ilość zastosowanych monitorów: monitor 1x LCD

Lp.	Obiekt (jednostka, adres)	System	Opis
			- zasilanie podstawowe: 230 V Budynek frontowy: - typ i rodzaj rejestratora: NOVUS NDR-BA6416 - łączny czas zapisu zdarzeń: brak informacji - pojemność dysku twardego: brak informacji - typ, rodzaj i ilość kamer wewnętrznych: kamera TVU 31 szt. - typ, rodzaj i ilość kamer zewnętrznych: kamera TVU 15 szt. - typ, rodzaj i ilość zastosowanych monitorów: monitor TVU 3 szt. - zasilanie podstawowe: zasilacz do 12 V DC/130W - zasilacz awaryjny: 2 szt.
		KD	Oficyna: - typ i rodzaj centrali: ROGER CPR-32E - łączny czas zapisu: 256 000 zdarzeń - pojemność dysku twardego: nie dotyczy - typ, rodzaj i ilość czytników: PR-302 18 szt. - obsługiwane pomieszczenia: stanowiska SOK, UPS, pom. ochrony, pom. socjalne 3 szt. archiwum 3 szt. serwerownia, ksero 2 szt. - typ i rodzaj zamków elektronicznych: elektrozaczepy PR-302 - zasilanie podstawowe: 230 V Budynek frontowy: - typ i rodzaj centrali: ROGER CPR-32E - typ, rodzaj i ilość czytników- PR-201, PR 302, PR 621 - typ i rodzaj zamków elektronicznych: elektrozaczepy - zasilanie podstawowe: 230 V - zasilanie awaryjne, czas pracy: 24 godz.
17.	Urząd Skarbowy w Chrzanowie ul. Garncarska 9 32-500 Chrzanów	SSWiN	- typ centrali alarmowej, SATEL Integra 128 - czujka zbiccia szyby, ilość: brak - czujka magnetycznego otwarcia: 1 szt. - czujka ruchu (PIR): 27szt. - przycisk napadowy ręczny, ilość: 4 szt. - sygnalizator akustyczny, ilość: 3 szt. - strefy dozorowe, ilość i rodzaj pomieszczeń: 1 strefa 6 czujek sala operacyjna, 17 pokoi biurowych, 2 strefa dwa pokoje, magazyn informatyków i serwerownia, - stacja zewnętrznego przekazywania sygnałów: moduł GSM - zasilanie podstawowe: 230V - zasilanie awaryjne, czas pracy akumulator 12V, 24h
		CCTV	- typ i rodzaj rejestratora: GIGI guard Mpeg4 16 kanałowy - łączny czas zapisu zdarzeń: około 50 dni - pojemność dysku twardego : 2x500GB + 120 GB - typ, rodzaj i ilość kamer wewnętrznych: 12 szt. kamery kompaktowe, 1szt kamera kopułkowa - typ, rodzaj i ilość kamer zewnętrznych: 2 kamery kolorowe i 1szt kamera czarno biała, kompaktowe w obudowie hermetycznej - okablowanie systemu: kable koncentryczne + zasilanie - typ, rodzaj i ilość zastosowanych monitorów: 1 szt. Samsung Sync Master 997DF - zasilanie podstawowe sieć 230V - zasilanie awaryjne, czas pracy: 1 szt. UPS Sin Line 1600 3 godz.
18.	Urząd Skarbowy w	SSP	- rodzaj centrali: Esser IQ8 Control C

Lp.	Obiekt (jednostka, adres)	System	Opis
	Oświęcimiu ul. Plebańska 2 32-600 Oświęcim		- rodzaj oraz ilość czujek: 28 optycznych, 1 temperatury - ilość ROP: 4 - ilość, rodzaj sygnalizatorów: 4 akustyczne
		SO	- centrale RZN 4120 KV2K i D+H - przyciski oddymiania: 4 szt. - przyciski odpowietrzania: 3 szt. - okna oddymiające z siłownikami: 3 szt. - drzwi pożarowe z elektrozaczepami: 3 szt.
		SSWiN	- typ centrali alarmowej: SATEL CA 64 - czujka zbitcia szyby, ilość brak - czujka magnetycznego otwarcia : 1szt. - czujka ruchu (PIR) - 14 szt. - przycisk napadowy ręczny, ilość - 6 szt. , radiolinia antynapadowa /GORKE/ + 2 piloty - sygnalizator akustyczny, ilość - 4 szt. - stacja zewnętrznego przekazywania sygnałów: tak - zasilanie podstawowe 230V - zasilanie awaryjne, czas pracy – akumulator 17Ah/12V - 24h
19.	Urząd Skarbowy w Suchej Beskidzkiej ul. Mickiewicza 36 34-200 Sucha Beskidzka	SSP	- rodzaj centrali: Polon 4100 - rodzaj oraz ilość czujek: 40 szt. optycznych - ilość ROP: 5 szt. - ilość, rodzaj sygnalizatorów:3 szt. akustyczne
		SSWiN	- typ centrali alarmowej, ilość pętli dozorowych CS-575, 5 Pętli - czujka zbitcia szyby, ilość 2 szt. - czujka magnetycznego otwarcia brak - czujka ruchu (PIR) Czujka dualna CROW 23 sztuki, czujka dualna ARITECH 9 sztuk - przycisk napadowy ręczny, ilość 1 sztuka - sygnalizator akustyczny, ilość 3 sztuki - strefy dozorowe, ilość i rodzaj pomieszczeń: jedna strefa - stacja zewnętrznego przekazywania sygnałów: tak - zasilanie podstawowe: 230V - zasilanie awaryjne, czas pracy: 12 V , 12 godzin
		CCTV	- typ i rodzaj rejestratora: Rejestrator nr 1 Cyfrowy 1091/649SE (16 kanałów, LANCF), Rejestrator nr 2 to komputer PC z kartą DVR - łączny czas zapisu zdarzeń Nr 1 – ok. 4 dni, Nr 2 – ok. 10 dni - pojemność dysku twardego 250Gb i 120GB - ilość kamer wewnętrznych: 15 szt. - typ, rodzaj i ilość kamer zewnętrznych: 4 szt. - okablowanie systemu kabel BNC z zasilaniem - typ, rodzaj i ilość zastosowanych monitorów 4 sztuki, w tym: COMMAX CCM-124C (CRT) – 1 szt., TVS CM-14VNA (CRT) – 2 sztuki, HP2025 LCD Monitor – 1 sztuka - zasilanie podstawowe kamery 12V, rejestrator 240V - zasilanie awaryjne, czas pracy zasilanie dla rejestratora nr 1 - brak, dla kamer do rejestratora nr 1 - ok. 12 godzin, - zasilanie dla rejestratora nr 2 i kamer - ok. 1 godziny
Część V			
20.	Urząd Skarbowy w Limanowej ul. M. B. Bolesnej 9 34-600 Limanowa	SSP	Budynek A i Budynek B: - rodzaj centrali: Polon 4100 1 szt. - rodzaj oraz ilość czujek: czujka optyczna dymu: DOR-4043 szt. 87 i DOR-40 szt. 10, czujka radiowa dymu DUR-4047 szt. 2; czujka temperaturowa TUN-4043 szt. 9

Lp.	Obiekt (jednostka, adres)	System	Opis
			- ilość ROP: typ 4001 M szt. 13 - ilość, rodzaj sygnalizatorów: sygnalizatory wewnętrzne: SAL-4001 szt. 3 i SA-K7N szt. 9; sygnalizatory zewnętrzne SAOZ-PK szt. 3 - zasilanie: akumulator 22AH/12V – 2 szt.
		SSWiN	Budynek A, ul. Matki Boskiej Bolesnej 9: - typ centrali alarmowej: CA 64PP i Expander CA-64B - ilość pętli dozorowych: 16; - czujka zbitcia szyby, ilość: brak - czujka magnetycznego otwarcia: 1 - czujka ruchu (PIR): 15 - przycisk napadowy ręczny, ilość: brak - sygnalizator akustyczny, ilość: 4 (3 wewnętrzne, 1 zewnętrzny) - strefy dozorowe - 1, - ilość i rodzaj pomieszczeń: pomieszczenia biurowe, serwerownia, holl oraz korytarze parteru, pomieszczenia ochrony i magazyn na parterze, oficyny - stacja zewnętrznego przekazywania sygnałów: tak - zasilanie podstawowe: 230 V zasilanie awaryjne, czas pracy: bateria akumulatorów 18Ah/12V Budynek B, ul. Rynek 4: - typ centrali alarmowej: SATEL INTEGRA 128 - ilość pętli dozorowych : 80 - czujka zbitcia szyby, ilość: 24 - czujka magnetycznego otwarcia: brak - czujka ruchu (PIR): 40 - przycisk napadowy ręczny, ilość: brak - sygnalizator akustyczny, ilość: 4 - strefy dozorowe - 4, - ilość i rodzaj pomieszczeń : pomieszczenia archiwum główne, garaż, pomieszczenia 204-206, pozostałe pomieszczenia biurowe i gospodarcze - stacja zewnętrznego przekazywania sygnałów: tak - zasilanie podstawowe: 230 V - stacja zewnętrznego przekazywania sygnałów: tak - zasilanie awaryjne, czas pracy: bateria akumulatorów 18Ah/12V
		CCTV	Budynek A i Budynek B: - typ i rodzaj rejestratora: rejestrator 16-kanalowy 1080P HD-CVI BCS-CVR1601A-III szt. 1 - łączny czas zapisu zdarzeń: 1 miesiąc - pojemność dysku twardego: 2 TB - typ, rodzaj i ilość kamer wewnętrznych: kamera kopułkowa 2,0 Mpix 1080P, hybrydowa CVI/AHD/TVI/CVBS 2,8-12mm IR 40m HS4S852812HIRW szt. 2 - typ, rodzaj i ilość kamer zewnętrznych: kamera tubowa 2,0 Mpix 1080P HD-CVI 2,8-12mm IR 30-40m HSCS752812HIR3G szt. 4 - okablowanie systemu: brak danych - typ, rodzaj i ilość zastosowanych monitorów: monitor 32 cale - zasilanie podstawowe: 230V - zasilanie awaryjne, czas pracy: brak
		KD	Budynek A, ul. Matki Boskiej Bolesnej 9: - budynek wyposażono wyłącznie w 3 szt. zamków szyfrowych typ SATEL i SZWC2 szt. 2; zamek kontroli

Lp.	Obiekt (jednostka, adres)	System	Opis
			dostępu ROGER PR302V20 z czytnikiem zbliżeniowym szt. 1 Budynek B, ul. Rynek 4: - budynek wyposażono wyłącznie w 5 szt. zamków szyfrowanych typ LOCDATA
21.	Urząd Skarbowy w Myślenicach ul. H. Cegielskiego 2 32-400 Myślenice	SSP	- rodzaj centrali: Polon Alfa CSP 35A - rodzaj oraz ilość czujek: czujka optyczna dymu DOR 30 szt. 14; czujka izotopowa dymu DIO 31A2 szt. 78; czujka temperaturowa TUP 35 szt. 2 - ilość ROP: typ 35 AP szt. 12 - ilość, rodzaj sygnalizatorów: wewnętrzne akustyczne (w systemie) szt. 2 - zasilanie: akumulator 7Ah/12V szt. 2
		SSWiN	- typ centrali alarmowej: DSC PC 3000 szt. 2 - ilość pętli dozorowych : 2 x 16; - czujka zbicia szyby, ilość: brak - czujka magnetycznego otwarcia: brak - czujka ruchu (PIR): 26 - przycisk napadowy ręczny, ilość: 5 (w tym 1 bezprzewodowy) - sygnalizator akustyczny, ilość: 3 (2 wewnętrzne, 1 zewnętrzny) - strefy dozorowe - 2, - ilość i rodzaj pomieszczeń: 28 w 1 strefie obejmuje parter budynku (Sala Obsługi Podatników, wejścia, komunikacja, garaż, archiwa); w 2 strefie obejmuje I i II piętro budynku (sektor informatyków, magazyny PIT i NIP, komunikacja) - stacja zewnętrznego przekazywania sygnałów: przesyłane droga telefoniczną do Stacji Monitoringu firmy chroniącej budynek US) - zasilanie podstawowe: 230 V - zasilanie awaryjne, czas pracy: 12V, minimum 2 godz.
		CCTV	- typ i rodzaj rejestratora: K2-XVR-16 szt. 1 + Multiplexer-109 CT - 1 szt. - łączny czas zapisu zdarzeń: do 35 dni - pojemność dysku twardego: 2 TB - typ, rodzaj i ilość kamer wewnętrznych: COLOR COMPACT szt. 6; KOPUŁKOWA ogniskowa 2,8-12 mm; szt. 2; - typ, rodzaj i ilość kamer zewnętrznych: COLOR COMPACT w obudowie szt. 2 - okablowanie systemu: brak danych - typ, rodzaj i ilość zastosowanych monitorów: monitory Samsung T22B300 - szt. 3 + S22B300B5 - szt. 1 - zasilanie podstawowe: zasilacz 12V typ Pulsar - zasilanie awaryjne, czas pracy: brak
		KD	- strefa kontroli dostępu na kartę magnetyczną (do sektora informatyków)
22.	Urząd Skarbowy w Wadowicach ul. Legionów 22 34-100 Wadowice	SSP	- rodzaj centrali: ARITECH FP 1216 zasilanie: akumulator Typ Aku 12V 18Ah szt. 2 - rodzaj oraz ilość czujek: optyczna typ DP 2023 szt. 32 - ilość ROP: typ DM 2000 szt. 5 - ilość, rodzaj sygnalizatorów: akustyczny wewnętrzny szt. 5
		SO	- centrala D+H - rodzaj oraz ilość czujek: optyczna dymu typ DUR 40 – 2 szt. - przyciski oddymiania – 4 szt. - przyciski przewietrzania – 2 szt.

Lp.	Obiekt (jednostka, adres)	System	Opis
			- okna z siłownikami – 3 szt.
		SSWiN	Na system składają się trzy centrale alarmowe, stanowiące w istocie trzy odrębne systemy: 1) - typ centrali alarmowej, ilość pętli dozorowych PC5010, 8 linii - czujka zbitcia szyby, ilość brak - czujka magnetycznego otwarcia 1 szt. - czujka ruchu (PIR) 1 szt. - przycisk napadowy ręczny, ilość: brak - sygnalizator akustyczny, ilość: 2 szt. - strefy dozorowe, ilość i rodzaj pomieszczeń: 8 stref, pomieszczeń 1 - stacja zewnętrznego przekazywania sygnałów: tak - zasilanie podstawowe 230V. - zasilanie awaryjne, czas pracy 24 h 2) - typ centrali alarmowej, ilość pętli dozorowych PC 2550, 8 linii - czujka zbitcia szyby, ilość brak - czujka magnetycznego otwarcia brak - czujka ruchu (PIR) brak - przycisk napadowy ręczny, ilość 5 - sygnalizator akustyczny, ilość 2 - strefy dozorowe, ilość i rodzaj pomieszczeń: 8 stref, pomieszczeń 1 - stacja zewnętrznego przekazywania sygnałów: tak - zasilanie podstawowe 230V - zasilanie awaryjne, czas pracy 24 h 3) - typ centrali alarmowej, ilość pętli dozorowych PC 1616, 8 linii - czujka zbitcia szyby, ilość 2 - czujka magnetycznego otwarcia 1 - czujka ruchu (PIR) 2 - przycisk napadowy ręczny, ilość brak - sygnalizator akustyczny, ilość 2 - strefy dozorowe, ilość i rodzaj pomieszczeń: 4 strefy, pomieszczeń 1 - stacja zewnętrznego przekazywania sygnałów: tak - zasilanie podstawowe 230V - zasilanie awaryjne, czas pracy 24 h
		CCTV	- typ i rodzaj rejestratora: BCS-CVR0801-IV rejestrator 8-kanalowy kpl. 1 + BCS-CVR1601-IV rejestrator 16-kanalowy 1080P HD-CVI/AHD kpl. 1 - łączny czas zapisu zdarzeń: 1 miesiąc - pojemność dysku twardego 3TB + 4 TB - typ, rodzaj i ilość kamer wewnętrznych: Samsung SID 45-CP analogowe - 12 szt. + kamera kopułkowa NVAHD-2DN5102D/IR-1 szt. 1 - typ, rodzaj i ilość kamer zewnętrznych: kamera NVAHD-2DN5104H- 4szt - okablowanie systemu: brak danych - typ, rodzaj i ilość zastosowanych monitorów -1 szt. - zasilanie podstawowe 230V - zasilanie awaryjne, czas pracy: brak
		KD	Brak systemu.
Część VI			
23.	Urząd Skarbowy w Nowym	SSP	- rodzaj centrali: Siemens Cerberus FC-722

Lp.	Obiekt (jednostka, adres)	System	Opis
	Sączu ul. Barbackiego 10 33-300 Nowy Sącz		- rodzaj oraz ilość czujek: 38 szt. optycznych - ilość ROP: 2 szt. - ilość, rodzaj sygnalizatorów: 2 szt. akustyczne
		SSWiN	- typ centrali alarmowej, SATEL CA 64 - czujka zbitcia szyby, ilość: brak - czujka magnetycznego otwarcia: brak - czujka ruchu (PIR): 32 - przycisk napadowy ręczny, ilość: 3 szt. - sygnalizator akustyczny, ilość: 2 szt. - strefy dozorowe, ilość i rodzaj pomieszczeń: 3, przetwarzanie danych - stacja zewnętrznego przekazywania sygnałów: GPRS - zasilanie podstawowe: 230V - zasilanie awaryjne, czas pracy: akumulator 24 godz
24.	Urząd Skarbowy w Nowym Sączu ul. Sienkiewicza 40 33-300 Nowy Sącz	SSWiN	- typ centrali alarmowej: SATEL CA 64 - czujka zbitcia szyby, ilość: brak - czujka magnetycznego otwarcia: brak - czujka ruchu (PIR): 6 - przycisk napadowy ręczny, ilość: brak - sygnalizator akustyczny, ilość: 1 szt - strefy dozorowe, ilość i rodzaj pomieszczeń : - zasilanie podstawowe: 230V - zasilanie awaryjne, czas pracy : akumulator 12 V, 7Ah
25.	Urząd Skarbowy w Nowym Sączu ul. Sienkiewicza 42 33-300 Nowy Sącz	SSWiN	- typ centrali alarmowej, SATEL CA 6 - czujka zbitcia szyby, ilość: brak - czujka magnetycznego otwarcia: brak - czujka ruchu (PIR): 6 - przycisk napadowy ręczny, ilość: brak - sygnalizator akustyczny, ilość: 1 szt - stacja zewnętrznego przekazywania sygnałów: GPRS - zasilanie podstawowe: 230V - zasilanie awaryjne, czas pracy: akumulator 24 godz
26.	Urząd Skarbowy w Nowym Sączu ul. Sienkiewicza 44 33-300 Nowy Sącz	SSP	- rodzaj centrali: Polon Alfa 4000 (obejmująca część naziemną), Polon Alfa CSP (obejmująca przyziemie) - rodzaj oraz ilość czujek: 21 szt. izotopowych, 119 szt. optycznych, 1 szt. temperatury - ilość ROP: 11 szt. - ilość, rodzaj sygnalizatorów: 5 szt. akustycznych
		SSWiN	- typ centrali alarmowej: SATEL CA 64 - czujka zbitcia szyby, ilość: brak - czujka magnetycznego otwarcia: brak - czujka ruchu (PIR): 16 - przycisk napadowy ręczny, ilość: 2 szt. - sygnalizator akustyczny, ilość: 2 szt - strefy dozorowe: 3 - stacja zewnętrznego przekazywania sygnałów: GPRS - zasilanie podstawowe: 230V - zasilanie awaryjne, czas pracy: akumulator 24 godz.
27.	Urząd Skarbowy w Nowym Targu ul. Parkowa 13 34-400 Nowy Targ	SSP	- rodzaj centrali: Polon 4900 - rodzaj oraz ilość czujek: 235 szt. optycznych, 6 szt. temperaturowych - ilość ROP: 14 szt. - ilość, rodzaj sygnalizatorów: 23 szt. akustyczne
		SO	- centrala Mercor MCR 9705 - przyciski oddymiania: 2 szt. - przyciski przewietrzania: 1 szt. - okna oddymiające z siłownikami: 3 szt. - okna napowietrzające z siłownikami: 2 szt.

Lp.	Obiekt (jednostka, adres)	System	Opis
			- klapy odcinające: 2 szt. - drzwi z elektrozaczepem EM S4 MCR EL 60 - 1 szt.
		SSWiN	- typ centrali alarmowej: Integra Satel - czujka zbitcia szyby, ilość: brak - czujka magnetycznego otwarcia: H03 – 1 szt - czujka ruchu (PIR): 18 szt.Satel - przycisk napadowy ręczny, ilość: PA-01 -2 szt - sygnalizator akustyczny, ilość: 2 szt - czujnik wibracyjny : MS 04 – 1 szt - strefy dozoru, ilość i rodzaj pomieszczeń:12 stref - 12 pomieszczeń (serwerownia,kasy,garaż,rozdzielnia el,skarbiec,korytarze oraz SOK) - stacja zewnętrznego przekazywania sygnałów: brak - zasilanie podstawowe: 230V - zasilanie awaryjne, czas pracy: akumulator 12V7Ah – 12 godzin
		CCTV	- typ i rodzaj rejestratora: Samsung 16CH DVR SHR-4160P - łączny czas zapisu zdarzeń: 10-12 dni - pojemność dysku twardego: 500 GB - typ, rodzaj i ilość kamer wewnętrznych: kamery cyfrowe SCC-B139P kolor – 5 szt - typ, rodzaj i ilość kamer zewnętrznych: kamery cyfrowe SCC-B139P kolor – 11 szt - okablowanie systemu: RG 59 Bu - typ, rodzaj i ilość zastosowanych monitorów: Samsung LCD 17” - 1 szt - zasilanie podstawowe: 230V - zasilanie awaryjne, czas pracy: brak
		KD	- typ i rodzaj centrali : INTEGRA Satel - łączny czas zapisu zdarzeń: zapis w pamięci RAM - 5631 zdarzeń - pojemność dysku twardego: brak - typ, rodzaj i ilość czytników: CZ-EMM Satel 125 kHz – 4 szt. - obsługiwane pomieszczenia: serwerownia, kancelaria materiałów zastrzeżonych, wejścia do budynku - typ i rodzaj zamków elektronicznych: elektrozaczepy BIRA – 4 szt - zasilanie podstawowe: 230V - zasilanie awaryjne, czas pracy: akumulator 12 V – 24 h
28.	Urząd Skarbowy w Zakopanem ul. Szymony 14 34-500 Zakopane	SSP	- rodzaj centrali: Siemens Synova FC 330A - rodzaj oraz ilość czujek: optycznych typu OP 320A - 119 szt., temperaturowych typu HI 320A - 9 szt. - ilość ROP: 11 szt. typu MT 320A - ilość, rodzaj sygnalizatorów: 5 szt. wewnętrznych typu AGN 24.6, 1 zewnętrzny
		SO	- centrale: D+H RZN 4402 - 2 szt. - przyciski oddymiania: 2 szt. - przyciski przewietrzania: 4 szt. - klapy oddymiające z siłownikami: 2 szt. - klapy odcinające: 5 szt. - drzwi przeciwpożarowe wyposażone w elektrozaczepy: 8 szt.
		SSWiN	- typ centrali alarmowej, ilość pętli dozoru: DSC PC4020A Maxsys, 104 linie dozoru - czujka zbitcia szyby, ilość: 0 - czujka magnetycznego otwarcia: 1 szt. - czujka ruchu (PIR): 85 - przycisk napadowy ręczny, ilość: 3 szt.

Lp.	Obiekt (jednostka, adres)	System	Opis
			- sygnalizator akustyczny, ilość: 3 szt. - strefy dozоровe, ilość i rodzaj pomieszczeń: 2 strefy dozоровe: pełnomocnik OIN, reszta budynku - stacja zewnętrznego przekazywania sygnałów: działanie dwutorowe, drogą radiową na wydzielonej częstotliwości oraz poprzez sieć GSM - zasilanie podstawowe 230 V - zasilanie awaryjne, czas pracy: 18 Ah 72 godz.
		CCTV	- typ i rodzaj rejestratora: 2 szt. Novus NV-DVR1600, 16 kanałowe rejestratory - łączny czas zapisu zdarzeń – kamery zewnętrzne ok 14 dni, kamery wewnętrzne ok 7 dni - pojemność dysku twardego: 300 GB - typ, rodzaj i ilość kamer wewnętrznych: NVC-HDN400VPH-2 stacjonarna kopułkowa 2 szt., NVC-HC530-2 stacjonarna 10 szt., NVCC-HC230C stacjonarna 3 szt. - typ, rodzaj i ilość kamer zewnętrznych: NVC-825DN stacjonarne 6 szt., NVC-SD26DN szybkoobrotowa 1 szt. - okablowanie systemu: przewód koncentryczny RG59 oraz skrętka UTP - monitory LCD X-17AV - 4 szt. NVM-017CH - 1 szt. - zasilanie podstawowe 230V - zasilanie awaryjne, czas pracy- centralny UPS

Lp.	Obiekt (jednostka, adres)	System	Opis
Część VII			
1.	Izba Administracji Skarbowej w Krakowie al. Krasińskiego 11b 31-111 Kraków	SSWiN	- typ centrali alarmowej: TA 6/9 szt. 7, DSC PC5020 2 szt., DSC PC 585 1 szt. - czujka zbitcia szyby: 10 szt. - czujka magnetycznego otwarcia: 0 szt. - czujka ruchu (PIR): 75 szt. - przycisk napadowy ręczny: 3 szt. - sygnalizator akustyczny: 11 (0 szt. zewnętrzne, 11 szt. wewnętrznych) - strefy dozоровe: 10 stref - zasilanie podstawowe: sieciowe 220V - zasilanie awaryjne, czas pracy: akumulator 12V, ok. 24 h
		CCTV	- typ i rodzaj rejestratora: Aper PDR-XM3016 2 szt., Siemens AX4 1 szt. - łączny czas zapisu zdarzeń: 14 dni - pojemność dysku twardego: 1 TB - typ, rodzaj i ilość kamer wewnętrznych: 17 szt. - typ, rodzaj i ilość kamer zewnętrznych: 11 szt. - typ, rodzaj i ilość zastosowanych monitorów: 2 szt. - zasilanie podstawowe: 230V/12V - zasilanie awaryjne, czas pracy: 30 min.
		KD	- typ i rodzaj centrali: nie dotyczy - łączny czas zapisu zdarzeń: nie dotyczy - pojemność dysku twardego: nie dotyczy - typ, rodzaj i ilość czytników: nie dotyczy - obsługiwane pomieszczenia: nie dotyczy - typ i rodzaj zamków elektronicznych: nie dotyczy - zasilanie podstawowe: nie dotyczy - zasilanie awaryjne, czas pracy: nie dotyczy

Lp.	Obiekt (jednostka, adres)	System	Opis
2.	Izba Administracji Skarbowej w Krakowie ul. Łokietka 98 31-334 Kraków	SSWiN	- typ centrali alarmowej: DSC PC 3000 2szt., DSC PC 5020 7 szt. - czujka zbiccia szyby: 0 szt. - czujka magnetycznego otwarcia: 0 szt. - czujka ruchu (PIR): 77 szt. - przycisk napadowy ręczny: 4 szt. - sygnalizator akustyczny: 5 (1 szt. zewnętrzne, 4 szt. wewnętrznych) - strefy dozorowe: 7 stref - zasilanie podstawowe: sieciowe 220V - zasilanie awaryjne, czas pracy: akumulator 12V, ok. 24 h
		CCTV	- typ i rodzaj rejestratora: 1 szt. rejestrator - łączny czas zapisu zdarzeń: 14 dni - pojemność dysku twardego: 1 TB - typ, rodzaj i ilość kamer wewnętrznych: 5 szt. - typ, rodzaj i ilość kamer zewnętrznych: 0 szt. - typ, rodzaj i ilość zastosowanych monitorów: 2 szt. - zasilanie podstawowe: 230 V/ 12V - zasilanie awaryjne, czas pracy: 30 min
		KD	- typ i rodzaj centrali: nie dotyczy - łączny czas zapisu zdarzeń: nie dotyczy - pojemność dysku twardego: nie dotyczy - typ, rodzaj i ilość czytników: SL 2000 3 szt. SL 3000 2 szt. - obsługiwane pomieszczenia: korytarz parter, korytarz II p. - typ i rodzaj zamków elektronicznych: elektromagnetyczny 6 szt. - zasilanie podstawowe: 230V/12V - zasilanie awaryjne, czas pracy: ok. 24 h
3.	Małopolski Urząd Celno- Skarbowy w Krakowie ul. Pachońskiego 3 31-223 Kraków	SSWiN	- typ centrali alarmowej: ORBT 296 1 szt. , TA 6/9 1 szt. - czujka zbiccia szyby: 0 szt. - czujka magnetycznego otwarcia: 12 szt. - czujka ruchu (PIR): 26 szt. - przycisk napadowy ręczny: 2 szt. - sygnalizator akustyczny: 4 (2 szt. zewnętrzne, 2 szt. wewnętrznych) - strefy dozorowe: 2 strefy - zasilanie podstawowe: sieciowe 220V - zasilanie awaryjne, czas pracy: akumulator 12V, ok. 24 h
		CCTV	- typ i rodzaj rejestratora: Aper PDR-XM 3016 1 szt. - łączny czas zapisu zdarzeń: 14 dni - pojemność dysku twardego: 1 TB - typ, rodzaj i ilość kamer wewnętrznych: 8 szt. - typ, rodzaj i ilość kamer zewnętrznych: 5 szt. - typ, rodzaj i ilość zastosowanych monitorów: 1 szt. - zasilanie podstawowe: 230V/12V - zasilanie awaryjne, czas pracy: 30 min.
		KD	- typ i rodzaj centrali: nie dotyczy - łączny czas zapisu zdarzeń: nie dotyczy - pojemność dysku twardego: nie dotyczy - typ, rodzaj i ilość czytników: nie dotyczy

Lp.	Obiekt (jednostka, adres)	System	Opis
			- obsługiwane pomieszczenia: nie dotyczy - typ i rodzaj zamków elektronicznych: nie dotyczy - zasilanie podstawowe: nie dotyczy - zasilanie awaryjne, czas pracy: nie dotyczy
4.	Małopolski Urząd Celno-Skarbowy w Krakowie, Delegatura w Krakowie, Oddział Celny II w Krakowie ul. Nad Drwiną 16 30-741 Kraków	SSWiN	- typ centrali alarmowej: DSC PC 5020 3 szt. - czujka zbicia szyby: 0 szt. - czujka magnetycznego otwarcia: 0 szt. - czujka ruchu (PIR): 58 szt. - przycisk napadowy ręczny: 4 szt. - sygnalizator akustyczny: 4 (2 szt. zewnętrzne, 2 szt. wewnętrznych) - strefy dozоровe: 3 strefy - zasilanie podstawowe: sieciowe 220V - zasilanie awaryjne, czas pracy: akumulator 12V, ok. 24 h
		CCTV	- typ i rodzaj rejestratora: AX16 Simens 1 szt. - łączny czas zapisu zdarzeń: 14 dni - pojemność dysku twardego: 1 TB - typ, rodzaj i ilość kamer wewnętrznych: 8 szt. - typ, rodzaj i ilość kamer zewnętrznych: 6 szt. - typ, rodzaj i ilość zastosowanych monitorów: 1 szt. - zasilanie podstawowe: 230V/12V - zasilanie awaryjne, czas pracy: 30 min.
		KD	- typ i rodzaj centrali: nie dotyczy - łączny czas zapisu zdarzeń: nie dotyczy - pojemność dysku twardego: nie dotyczy - typ, rodzaj i ilość czytników: nie dotyczy - obsługiwane pomieszczenia: nie dotyczy - typ i rodzaj zamków elektronicznych: nie dotyczy - zasilanie podstawowe: nie dotyczy - zasilanie awaryjne, czas pracy: nie dotyczy
5.	Izba Administracji Skarbowej w Krakowie (adres zostanie wskazany Wykonawcy z którym zostanie zawarta umowa)	SSWiN	- typ centrali alarmowej: DSC PC 1816 1szt. - czujka zbicia szyby: 0 szt. - czujka magnetycznego otwarcia: 0 szt. - czujka ruchu (PIR): 8 szt. - przycisk napadowy ręczny: 0 szt. - sygnalizator akustyczny: 3 (1 szt. zewnętrzne, 2 szt. wewnętrznych) - strefy dozоровe: 1 strefa - zasilanie podstawowe: sieciowe 220V - zasilanie awaryjne, czas pracy: akumulator 12V, ok. 24 h
		CCTV	- typ i rodzaj rejestratora: nie dotyczy - łączny czas zapisu zdarzeń: nie dotyczy - pojemność dysku twardego: nie dotyczy - typ, rodzaj i ilość kamer wewnętrznych: 0 szt. - typ, rodzaj i ilość kamer zewnętrznych: 0 szt. - typ, rodzaj i ilość zastosowanych monitorów: nie dotyczy - zasilanie podstawowe: nie dotyczy - zasilanie awaryjne, czas pracy: nie dotyczy
		KD	- typ i rodzaj centrali: nie dotyczy - łączny czas zapisu zdarzeń: nie dotyczy - pojemność dysku twardego: nie dotyczy

Lp.	Obiekt (jednostka, adres)	System	Opis
			- typ, rodzaj i ilość czytników: nie dotyczy - obsługiwane pomieszczenia: nie dotyczy - typ i rodzaj zamków elektronicznych: nie dotyczy - zasilanie podstawowe: nie dotyczy - zasilanie awaryjne, czas pracy: nie dotyczy
6.	Małopolski Urząd Celno-Skarbowy w Krakowie ul. Farmaceutów 2 31-463 Kraków	SSWiN	- typ centrali alarmowej: DSC PC 1864 1 szt. - czujka zbitcia szyby: 0 szt. - czujka magnetycznego otwarcia: 0 szt. - czujka ruchu (PIR): 16 szt. - przycisk napadowy ręczny: 0 szt. - sygnalizator akustyczny: 3 (1 szt. zewnętrzne, 2 szt. wewnętrznych) - strefy dozoru: 1 strefa - zasilanie podstawowe: sieciowe 220V - zasilanie awaryjne, czas pracy: akumulator 12V, ok. 24 h
		CCTV	- typ i rodzaj rejestratora: nie dotyczy - łączny czas zapisu zdarzeń: nie dotyczy - pojemność dysku twardego: nie dotyczy - typ, rodzaj i ilość kamer wewnętrznych: 0 szt. - typ, rodzaj i ilość kamer zewnętrznych: 0 szt. - typ, rodzaj i ilość zastosowanych monitorów: nie dotyczy - zasilanie podstawowe: nie dotyczy - zasilanie awaryjne, czas pracy: nie dotyczy
		KD	- typ i rodzaj centrali: nie dotyczy - łączny czas zapisu zdarzeń: nie dotyczy - pojemność dysku twardego: nie dotyczy - typ, rodzaj i ilość czytników: nie dotyczy - obsługiwane pomieszczenia: nie dotyczy - typ i rodzaj zamków elektronicznych: nie dotyczy - zasilanie podstawowe: nie dotyczy - zasilanie awaryjne, czas pracy: nie dotyczy
Część VIII			
1.	Małopolski Urząd Celno-Skarbowy w Krakowie, Delegatura w Nowym Sączu - Oddział Celny w Tarnowie ul. Przemysłowa 27 33-100 Tarnów	SSWiN	- typ centrali alarmowej: DSC PC 1864 1 szt. - czujka zbitcia szyby: 0 szt. - czujka magnetycznego otwarcia: 0 szt. - czujka ruchu (PIR): 11 szt. - przycisk napadowy ręczny: 0 szt. - sygnalizator akustyczny: 3 (1 szt. zewnętrzne, 2 szt. wewnętrznych) - strefy dozoru: 1 strefa - zasilanie podstawowe: sieciowe 220V - zasilanie awaryjne, czas pracy: akumulator 12V, ok. 24 h
		CCTV	- typ i rodzaj rejestratora: nie dotyczy - łączny czas zapisu zdarzeń: nie dotyczy - pojemność dysku twardego: nie dotyczy - typ, rodzaj i ilość kamer wewnętrznych: 0 szt. - typ, rodzaj i ilość kamer zewnętrznych: 0 szt. - typ, rodzaj i ilość zastosowanych monitorów: nie dotyczy - zasilanie podstawowe: nie dotyczy - zasilanie awaryjne, czas pracy: nie dotyczy

Lp.	Obiekt (jednostka, adres)	System	Opis
		KD	- typ i rodzaj centrali: nie dotyczy - łączny czas zapisu zdarzeń: nie dotyczy - pojemność dysku twardego: nie dotyczy - typ, rodzaj i ilość czytników: nie dotyczy - obsługiwane pomieszczenia: nie dotyczy - typ i rodzaj zamków elektronicznych: nie dotyczy - zasilanie podstawowe: nie dotyczy - zasilanie awaryjne, czas pracy: nie dotyczy
2.	Małopolski Urząd Celno-Skarbowy w Krakowie, Delegatura w Nowym Sączu – Oddział Celny w Tarnowie al. Solidarności 5-9A 33-100 Tarnów	SSWiN	- typ centrali alarmowej: Integra 128-WRL - czujka zbitcia szyby: szt. brak - czujka magnetycznego otwarcia: szt. brak - czujka ruchu (PIR): szt. 73 - przycisk napadowy ręczny: szt. 1 - sygnalizator akustyczny: (szt. 7 zewnętrzne, szt. 2 wewnętrznych, 5 szt.) - strefy dozоровe: stref 8 - zasilanie podstawowe: sieciowe 220V - zasilanie awaryjne, czas pracy: akumulator 12V, ok. 24 h
		CCTV	- typ i rodzaj rejestratora: BCS trybryda - łączny czas zapisu zdarzeń: 10 dni - pojemność dysku twardego: 8 TB - typ, rodzaj i ilość kamer wewnętrznych: 3 szt. BCS DMHC4200-IR38 - typ, rodzaj i ilość kamer zewnętrznych: – 7 szt. 5 szt. BCS-THC6200 IR3 2 szt. BCS Point kopulka - typ, rodzaj i ilość zastosowanych monitorów: 1 szt. NEC - zasilanie podstawowe: 230V/12V - zasilanie awaryjne, czas pracy: 30 min.
		KD	- typ i rodzaj centrali: nie dotyczy - łączny czas zapisu zdarzeń: nie dotyczy - pojemność dysku twardego: nie dotyczy - typ, rodzaj i ilość czytników: PRT 64 LT-G 1szt. PR 102 DR 1szt. PR 611 2szt. - obsługiwane pomieszczenia: wejście informatycy, przejście parter US - UKS, piwnica przejście UKS - UW - typ i rodzaj zamków elektronicznych: Zwory magnetyczne - zasilanie podstawowe: 230V/12V - zasilanie awaryjne, czas pracy: ok. 24 h